

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Narva mnt 5 Tallinn 10117, Eesti
telefon: 6310 555, e-post: info@elasa.ee
reg. nr. 90010094



ELASA projekti kooskõlastus nr: KK2643

Taotleja: AS Connecto Eesti
Registrikood/isikukood: 10722319
Address: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tuisu tn 19
Taotluse esitaja: PRIIT MÜÜRSEPP
Telefon: 53432922
E-post: priit.myyrsepp@connecto.ee

Tellijä: Elektrilevi OÜ
Address: Veskiposti tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Telefon: 5056406
E-post: ullar.viltrop@elektrilevi.ee

Objekti kirjeldus: LC0249 Teeilmajaama elektrivõrguga liitumine Varinurme küla, Lügänuise vald, Ida-Viru maakond

Kokkupuude ELASA sidevõrguga: ELA096

Ehitise sihtotstarve: ehitusprojekt

Madalpinge elektriliitumiseks maakaabli ja liitumiskilbi paigaldus

Tingimused:

Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.

Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELASA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu <https://elvi.elasa.ee/>

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!

Trassi rajamisel kinnisel meetodil tagada vertikaalne vahekaugus ELASA sidetrassist vähemalt 0,5m. Vajadusel täpsustada enne ehitustööde algust ELASA sidevõrgu liinirajatise paigaldussügavus surfimise teel.

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELASA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.

Töökohal peab olema ELASA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.

Täiendav info telefonil +372 55609436

Käesolev kooskõlastus koostati 08.02.2024. Kooskõlastus kehtib kuni 08.02.2026.

Väljastaja:
ELASA volitatud esindaja
MARKO MITTAL