

Liitumine väljaspool kindlaksmääratud piirkonda 20173
Haimre-Moka tee Haimre küla Märjamaa vald Rapla
maakond

Projekti kood: LC5034

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress 20173 Haimre-Moka tee Haimre küla Märjamaa vald Rapla maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00808971-1
Tarbijaskoht Valgustus ja IT seadmed	Katastriüksuse number 50201:001:0477

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 25 A
Liitumispunkti asukoht 41. Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul maapinnal asuva liitumiskilbi väljundklemmidel ostja toitekaabli otstel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	MÄRJAMAA 35/10	TASUJA:MRJ	Kuiva:(Märjamaa)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Ehituse projektijuht: Sandre Salu Sander.Salu@elektrilevi.ee Insener: Andres Puussaar Andres.Puussaar@elektrilevi.ee Maateenuse spetsialist: Kristjan.Ott@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas			
Projekt vaja kooskõlastada	Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Trimble NIS võrguplaneerimine 510106			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	AXPK 4x120 ca 320 meetrit	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	3 Faasiline PLC arvesti 1tk	
Lülitusseadmete tüüp - arv (tk)	PK 3x25A	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 kohaline LK soklil 1tk.	
Lisa 1:		

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus .
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

Lisa 2:

Paigaldada Haimre tee ja Haimre-Moka tee risti LK soklil. LK komplekteerida 3 faasilise PLC arvestiga ja PK3x25A. LK toiteks paigaldada kaabel AXPk 4x120 alates ÕL mast nr 11. Paigaldada mastile lahkkaitses LP21520. Reguleerida Kuiva alajaamas olemasolev F2 KL nimivool 100A .

Lisa 3:

510106 AS.pdf, 510106 DFX skeem.dxf

KOOSTAJA

Nimi

Andres Puussaar

Kuupäev

18.03.2026