



**TRANSPORDIAMET**

Liina Roosimägi  
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve  
Amet  
info@ttja.ee

Teie 25.03.2024 nr 16-7/23-03422-034

Meie 04.04.2024 nr 7.2-4/24/5093-2

**Elering AS-i EstLink 3 hoonestusloa  
taotlusele arvamuse andmine**

Austatud Liina Roosimägi

Teatame, et Transpordiametil ei ole põhimõttelisi vastuväiteid EstLink 3 kaabli hoonestusloa menetluse algatamisele, kuid juhime tähelepanu, et kaabli esimese pöördekohta juures läheb kaablikoridor üle ujuvnavigatsioonimärgi (Savinovi madala idatoodri) asukoha.

Ühest küljest ei ole täiesti välistatud, et toodri ankur võib ka süvistatud kaablit vigastada, teisest küljest keelab meresõiduohutuse seadus kaablitest kuni 0,5 meremiili kaugusel neid vigastada võivad tegevused. Kuna tooder on just selles asukohas meresõiduohutuse seisukohast vajalik, palume võimalusel kavandada kaabli trass navigatsioonimärkidest vähemalt 0,5 meremiili (926 m) kaugusele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kert Süsmalainen  
juhataja  
laevateede ja sadamate osakond

Pärtel Keskküla  
5243837, Partel.Keskkyla@transpordiamet.ee