TÄNAVAVALGUSTUSE PÕHIMATERJALIDE JA –SEADMETE SPETSIFIKATSIOON

NIMETUS	TEHNILISED PARAMEETRID (lisainfo joonistel)	ÜHIK	KOGUS	SELGITUS
TV-MASTID				
Metallmast	Kooniline (valgusti kõrgus H=10m)	tk	3	
Vundament, Näiteks RBJ-4.5B või analoog	Metallmastile H=10m (valgusti kõrgus) + masti läbiviigutihend	tk	3	
Konsool (metallmastile H=10m)	L-konsool 1m	tk	3	
Konsool olemasolevale metallmastile	V-konsool 1m	tk	1	
Kaitseseadme ja klemmikomplekt +2A koos sulariga (mastisisene)	Ühe valgustiga mastile (näiteks ENSTO SV15 seeria)			
VALGUSTID				
LED-valgusti 68.5W	Schreder-VITALUM EVO 1/ 5307 /25 LEDs 880mA WW 730 68.5W/ 632773	tk	1	
LED-valgusti 26.7W	Schreder-VITALUM EVO 1/ 5399 /25 LEDs 350mA WW 730 26.7W/ 632822	kompl	3	
MAAKAABLID, KILP, ÕHUKAABEL				
Maakaabel 4x25mm^2 + varu + kaablimärkesildid	Näiteks AXPK4G25	m	194	
Otsamuhv 4x25mm^2 maakaablile	Näiteks AXPK4G25	kompl	6	

Kaablimärkelint (trass)	Pinnasesse, elektriohu teavitusega	m	176	
Kaablikaitsetoru (trass) + 3% varu	D75 450N, roheline	m	177	
Kaablikaitsetoru (trass) + 3% varu	D75 750N, roheline	m	4	
Maanduskomplekt mastile (kordusmaandus)	Cu või Rd +maandusvardad , sh montaažimaterjal, vt elektriskeem/maandusskeem	kompl	1	
Liiv	Vastavalt kattetaastuse joonisele	m^3		
**Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.* **Tööde mahud esitatud eraldi tabelis.* ** Projekteeritud seadmed on valikulised ning neid võib asendada võrdväärsete või paremategа.*				