

39201:001:3611  
Lepiku

39201:001:1432  
Kesknurme

39201:001:1680  
Eesnurme

39201:001:1442  
Metsanurme

KP: PEØ160; 1250N; L=10 m  
- kinnisel meetodil  
- sügavusel 1,0 m

Proj. 10 kV maakaabel:  
KPL224458; AL 3x120 mm<sup>2</sup>  
(AJ15064 - AJ15060)  
L= 1399/1430 m (trass/kaabel)  
KP: PEØ160; 750N; L=144 m  
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 1250N; L=6 m  
- kinnisel meetodil  
- sügavusel 1,0 m

**VAJADUSEL**  
Proj. raiutatav pöõsrad; S= ca 20 m<sup>2</sup>  
Raiutatud materjal utiliseerida.


KP: PEØ160; 1250N; L=20 m  
- kinnisel meetodil  
- sügavusel 1,5 m  
KP: PEØ160; 750N; L=69 m  
- sügavusel 1,0 m

Proj. raiutatav puud; S= ca 435 m<sup>2</sup>  
TRAM maal rale teostab RMK.  
Kämmud juurib ja materjal  
utiliseerib projekti töövõtja.

KP: PEØ160; 750N; L=247 m  
- sügavusel 1,0 m

Edasi vt.  
Leht 4

Edasi vt.  
Leht 2



39201:001:1441  
Männiku

Projekt:	Lauka-Kõpu 10 kV liini (Kõlusepe harulinn) rekonstrueerimine II OSA Kõlusepe küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond	Tellijä:	Elektrilevi OÜ
Joonise nr:	Asendiplaan	Joonise nr:	IP6545-K2-1
	Projekteeris Mikko Reiter	Tel. 5946 2362	
		Mõõtkava	1:500 Leht
		Staadium	Tööprojekt 3
			Lehti 13

39201:001:0288  
Nurme