

Vissel, Hendrik

From: Tiit Timberg <tiit.timberg@rmk.ee>
Sent: esmaspäev, 8. detsember 2025 11:33
To: Vissel, Hendrik
Subject: Kooskõlastuse taotlus elektriprojektile IP8158 Rõuge vallas Missokülä külas / RMK kooskõlastus


Hr Hendrik Vissel
LEONHARD WEISS OÜ
Elektriteenuste divisjon
Lõuna regioon

Soovite kooskõlastada Elektrilevi OÜ tellimusel koostatud projekti „IP8185 Ruusmäe-Misso fiidri rekonstrueerimine vahemikus M186-M208“. Demonteeritava 10kV õhuliini asemele rajatakse 10kV maakaabelliini, mis viiakse riigimaantee lähedale ning kulgeks RMK maaüksuste servas. Projektiga hõlmatud maaüksused: Misso metskond 193, Misso metskond 10, Misso metskond 194, Misso metskond 64, Misso metskond 30, Misso metskond 62 (maaüksuste asukoha kaardipilt lisatud).

RMK kooskõlastab maakaabelliini kulgemise RMK hallatavatel maaüksustel. Elektrilevi OÜ-l vajalik sõlmida RMK-ga maakaabelliini talumise asjaõiguslik kokkulepe.

Lugupidamisega

Tiit Timberg
RMK Kagu regiooni metsaülem



From: Vissel, Hendrik <H.Vissel@leonhard-weiss.com>
Sent: Wednesday, December 3, 2025 3:39 PM
To: Tiit Timberg <tiit.timberg@rmk.ee>
Subject: Kooskõlastustaotlus elektriprojektile Rõuge vallas Missokülä külas

Tere!

Palun kooskõlastada Elektrilevi OÜ tellimusel koostatud projekt IP8158 Ruusmäe-Misso fiidri rekonstrueerimine vahemikus M186-M208. Missokülä küla Rõuge vald ja Leimani küla Setomaa vald, Võru maakond.

Soist metsaala läbiv 10kV õhuliin plaanitakse demonteerida. Demonteeritava 10kV õhuliini asemele soovime rajada 10kV maakaabelliini, mis viiakse riigimantee lähedale, kulgedes RMK maaüksuste äärel (46801:001:0239 Misso metskond 193

46801:002:0460 Misso metskond 10, 46801:001:0371 Misso metskond 194, 46801:002:0430 Misso metskond 64, 46801:002:0440 Misso metskond 30, 46801:002:0450 Misso metskond 62).

Ales jääva õhuliini viimasest mastist maantee poole kulgetakse maaüksuste 46801:002:0460 Misso metskond 10 ja 46801:001:0239 Misso metskond 193 lääne külgedel. Viimati nimetatud lõigus on kaabel plaanitud paigaldada kinnisel meetodil. Olen selle lõigu metsast läbinud ja seal olid vana raiesmik kändudega ja peal kasvanud võsa/noorte puudega. Veidi eemal on vanad alles jäetud seemnepuud. RMK maaüksused on asendiplaani lehtedel 1-6.

Lugupidamisega
LEONHARD WEISS OÜ
elektriteenuste divisjon
lõuna regioon

Hendrik Vissel
projekteerija
Mob + 372 51 967 694
h.vissel@leonhard-weiss.com
<http://www.leonhard-weiss.ee>