

ELERING AS KOOSKÖLASTUS nr 12-9/2025/359
30.05.2025

Kooskõlastuse taotleja:

Taotleja E-Mail:

Objekti iseloomustus:

Raeküla tunneli lammutamise ehitusloa menetlus

Transpordiamet

info@transpordiamet.ee

Riigitee 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee km 132,35

InfraWay OÜ töö nr 2503 „Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee km 132,35 asuva Rail Baltica Raeküla jalg- ja jalgrattatee tunneli ehitusprojekt. OLEMASOLEVA TUNNELI LAMMUTUSPROJEKT“.

Kooskõlastatud tingimustel:

1. Projektiala läheduses paikneb Elering AS-le kuuluva 110 kV õhuliini Sindi – Papiniidu L030 kaitsevöönd, mis on 25 m liinide telgjoonest mõlemale poole;
2. Projektialal ja tööde teostamisel lähtuda lubatud kaugustest ja liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise korrast. Valdaja peab kinni pidama Ehitusseadustiku §70. (Ehitise kaitsevöönd), Ehitusseadustiku §77. (Elektripaigaldise kaitsevöönd) ja määrusest "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded" (Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda, samuti korraldada kõrgepingepaigaldise õhuliini kaitsevööndis massiüritusi, ladustada jäätmeid, materjale ja aineid, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis- ja maaparandustöid, teha tuld, istutada ning langetada puid, sõita masinate ja mehhanismidega õhuliinide kaitsevööndis, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri);
3. Projektialal arvestada maa-ala kohta kehtestatud planeeringuid ja servituudialasid;
4. Vastavalt Ehitusseadustiku § 70. lõige 2 punkt 3 ja 4-le, peab õhuliinile säilima juurdepääsu võimalus;
5. Statsionaarseid kraave ja maa-aluseid kommunikatsioone võib õhuliini kaitsevööndis rajada piki liini mitte lähemale kui 10 m ja risti liini mitte lähemale kui 25 m masti vundamendist, s.h tõmmitsast või mõnest muust elemendist;
6. Tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine 110 kV elektripaigaldise osadele lähemale kui 3 m juhtmete all ja 5 m juhtmete kõrval;
7. Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine on keelatud 110 kV õhuliini kaitsevööndi teljele lähemale kui 16 m;
8. Teostatavatel töödel tuleb säilitada minimaalselt algne või suurem gabariit maapinna ja õhuliini alumise juhtme vahel;
9. Kaevetööde teostamine kõrgepingeõhuliini mastile ning mastielementidele lähemal kui 10 meetrit on keelatud;

10. Teostatavatel töödel ei tohi vigastada olemasoleva õhuliini konstruktsioone ega halvendada vundamentide kandevõimet;
11. Teostatavate tööde käigus ei tohi vigastada õhuliinide maanduskontuure, läbikaevatud maandurid tuleb taastada;
12. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused;
13. Erinevate projekti staadiumite kooskõlastamiseks esitada tehnovõrkude graafiline osa (asendiplaan koos lõigete ja ristumise lahendusega) ning seletuskiri vastava osaga digitaalsel kujul (dwg). Failid saata aadressile vh.kooskolastused@elering.ee;
14. Kaeve- ja tõstetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kooskõlastamist, vormikohase taotluse esitamist ja kaitsevööndis töötamise loa väljastamist Elering AS-i poolt. Taotlus esitada aadressil [Kaitsevööndis tegutsemise luba | Elering](#);
15. Töötades liini juhtmete all ilma juhendamiseta ja teadmiseta võib see kaasa tuua töid teostavatele isikutele traagilisi tagajärgi ja põhjustada laiaulatusliku elektri katkestuse.

/allkirjastatud digitaalselt/

Mart Gabrel
Elering AS
Liinide hooldusjuht
tel. 513 1172