



Oleva maapinna kõrgus		12.15	Tarbia, KP-Maabel 1.1	13.74		12.86	TELEKESKUS, TIRI, sportlase, TIRI, Eelkivi OU
Toru põhja kõrgusmärk		10.84	Tarbia, KP-Maabel 1.1	8.61		11.07	TELEKESKUS, TIRI, sportlase, TIRI, Eelkivi OU
Toru rajamissügavus		1.31	Tarbia, KP-Maabel 1.1	5.13		1.79	TELEKESKUS, TIRI, sportlase, TIRI, Eelkivi OU
Lang/tõus	Pikkus (m)	25.60		0,09	0,14	20,70	
Vahekaugused		5,90		38,80		1,20	
Toru läbimõõt							
Trass		PE Ø160, 1250N					

- TINGMÄRGID
- KINNISTU PIIR
 - OPT. SIDEKAABELLIIN (TELIA EESTI AS)
 - OPT. SIDEKAABELLIIN (TARBIJA)
 - OLEMASOLEV GAASITRASS KAITSEVÕÕNDIGA (ELERING AS)
 - TEE
 - OLEMASOLEV TRUUP
 - TARBIJA 10 KV KAABELLIIN
 - ELEKTRILEVI OÜ 10 KV KAABELLIIN
 - PROJEKTEERITUD 10 KV KAABELLIIN
 - PROJEKTEERITUD SUUNDPUURITAV LÕIK
 - PROJEKTEERITUD KAITSETORU
 - PROJEKTEERITUD 10 KV KAABELLIINI SUUNDPUURIMISE KAEVIS JA KATTE TAASTAMINE

MÄRKUSED:

- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
- Töö alusena on kasutatud GEORAM OÜ topo-geodeetilist alusplaani (töö nr. 283/19-25, 22.04.2025 a.).

Nr.	Muudatuse kirjeldus	Vastutav spetsialist	Kuupäev
Inseneritööd OÜ Siidisaba 5-52 Tallinn 11311 tel 512 6050 e-mail: inseneritood@gmail.com Reg. Nr. 10219358 MTR - EL10219358-0001 MTR - FPR000206		TELLIJAJA ELEKTRITSENTRUM AS Töö nr. 25-06 Objekt: UUETOA (SUNRISE) TOOTMISJAAMA SALVESTI LIITUMINE ELEKTRIVÕRGUGA Uuetoa mü, Pulli küla, Tori vald, Pärnu maakond Joonise nimetus: PÄRNU-RAKVERE-SÕMERU TEE "SUUNDPUURITAV" LÕIK, PROJEKTEERITAV 10 KV KAABELLIIN, RISTMEVÄLI	Stadium: TP Leht 3/3 Versioon Mõõtkava: 1:50
Pj	Andrus Pihel		
Ins	Andrus Pihel		
Koostatud / trükitud: 18.05.2025 / 18.05.2025			