



TINGMÄRGID

- KINNISTU PIIR
- OLEMASOLEV KP ÕHULIIN
- OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
- DEMONTEERITAVTAV 10 KV ÕHULIIN
- MITTE TÖÖS OLEV OPT. SIDEKAABELLIIN (TELIA EESTI AS)
- OLEMASOLEV GAASITRASS (ELERING AS)
- OLEMASOLEV VEETRASS
- TRUUP
- TEE
- OLEMASOLEV 10/0,4 KV ALAJAAM
- PROJEKTEERITUD 10 KV KAABELLIIN
- PROJEKTEERITUD 10 KV JÄTKUMUHV
- PROJEKTEERITUD SUUNDPUURITAV LÕIK
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU

- MÄRKUSED: OÜ SINDI VESI (veetrass)
- Projekteeritava kaabli paiknemise ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu sügavus ja kooskõlastusnõue. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada ristumine olemasoleva tehnovõrgu alt, kui pealpool pole võimalik kinni pidada nõutavast süvisest või kooskõlastamisel ei nõuta teisiti.  
Rööbiti kulgemisel teiste tehnovõrkudega tagada vähimad vahekaugused:  
1,0 m - Veetoru ja kanalisatsioon  
Ristumisel teiste tehnovõrkudega tagada vähimad vahekaugused:  
0,3 m - Veetoru ja kanalisatsioon
  - Murukatete ja teede taastamine:  
Kaablitrasside pealiskihit, murukatted, teed, kraavid ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele olukorrale. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
  - Suundpuurimisel veetorstiku kaitseks rakendatavad ohutusmeetmed ja tööde läbiviimise meetoodika tuleb kooskõlastada OÜ Sindi Vesi piirkonnajuhiga (Tõnu Alabert, tel. 51995348).
  - OÜ-d Sindi Vesi teavitatakse vähemalt 5 päeva enne tööde algust ja ettevõtte esindaja ettenäitamise järgi tähistakse veetorstik ja sinna juurdekuulub kohta peal.
  - Tööde sooritamiseks kaitsevööndis väljastab Eleringi esindaja gaasitorustiku kaitsevööndis töötamise kirjaliku loa.
  - Tööde ettevalmistamisel ja teostamisel arvestada Sindi linna kaevatööde eeskirja, 15.04.2010 a. , määrus 4.

- MÄRKUSED:
- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
  - Töö alusena on kasutatud GEORAM OÜ topo-geodeetilist alusplaani (töö nr. 283/19-25, 22.04.2025 a.).

Nr.		Muudatuse kirjeldus		Vastutav spetsialist		Kuupäev			
		Inseneritööd OÜ Siidisaba 5-52 Tallinn 11311 tel 512 6050 e-mail: inseneritood@gmail.com		Reg. Nr. 10219358 MTR - EL10219358-0001 MTR - FPR000206		ELEKTRITSENTRUM AS		Staadium:	
				Töö nr.		25-06		TP	
				Objekt:		UUETOA (SUNRISE) TOOTMISJAAMA SALVESTI LIITUMINE ELEKTRIVÕRGUGA Uuetoa mü, Pulli küla, Tori vald, Pärnu maakond		EL 4-01	
				Joonise nimetus:		UUETOA PEJ ASENDIPLAAN		Leht 1/3	
								Versioon	
								Mõõtkava:	
								1:500	
				</					