


Planeeritud JK70321 paigaldada uus MP maakaabel (MPL437784) AXPB 4G240 kuni planeeritud jaotuskiilbini JK70322.
L=252/258 m.

Võsa alt paigaldus kinnisel meetodil 1.5m sügavusel juuri kahjustamata kaablikaitsetorus D160, 1250N.
Lõik C-D L=115 m.
Paigaldus minimaalselt 1m sügavusele!

Paigaldada jaotuskiilp JK70321 ning taastada olemasoleva LK233775 (paigaldatakse LC2787 käigus) toide.



- MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
 2. Tagasitõitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
 3. Täitmisel pinnas tihendada.
 4. Liivapadi on vajalik, kui kaevik rajatakse kruusasessesse või kivisesse pinnasesse.
 5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
 6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abili.
 7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
 8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskiilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev drenaažitoru
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Demonteeritav võrgu osa

Märkus:

- Geolusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25/029
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjärged. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.

Tellijä:	elektreilivi	Töövõtja:	enersense	Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev:	24.03.2025
				Reg. nr:	11445550	Töö nr:	ENS/25/029
Töö nimetus: Sillaotsa talumuuseum, Veski küla, Märjamaa vald, Rapla maakond kaitsme nimivoolu suurendamine, LC3457				E-mail:	Liis.Tammekand@enersense.com	Joon nr:	001
Joonise nimetus: Asendiplaan				Projekteeris:	Liis Tammekand	Version:	v01
				Kontrollis:	Sander Kotter	Möötkava:	1:500 (A1)