



Tingmärke

- | | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| | Projekteeritud komplektalaam | | Olev MIP õhuliin |
| | Projekteeritud MIP maakaabeliini (3 kaablit trassis) | | Olev sidekanalisatsioon |
| | Projekteeritud MIP maakaabeliini (2 kaablit trassis) | | Tööst väljas olev sidekaabel |
| | Projekteeritud MIP maakaabeliini | | Olev 35 kV õhuliin |
| | Projekteeritud KP maakaabeliini | | Kaestrükkuse pihir |
| | Projekteeritud kaitsetoru (1250 N) | | |
| | Projekteeritud kaitsetoru (750 N) | | |
| | Projekteeritud tõmmis | | |
| | Demonteeritav MIP õhuliin | | |

- Märkused:
- Ehitustööd toimuvad teade nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevõhndis ja teemal.
 - Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
 - Kaabli vähim sügavus muude nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liinide tähistustes on enne kaldipoont trassi pikkus, pärast kaldipoont liini pikkus

Kasutatud materjal:

- Geoaalus - Kirjanurk OÜ (kõb nr. 103856) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt		Räpina-Leevaku 10 kV filtri rekonstrueerimine Räpina vallas Polvamaal (II etapp)		Tellijä	
Joonis		Asendiplaani vaated 23-24		Enefit Connect OÜ	
Projektant	K. Kangro	24.11.2023	3172 53045971	Mööblitav	M 1.500/1.750
Kontrollis	K. Maaten		+372 512 7053	Liini	Liini
Projektsuht				Kaal	12
				EST	12

LEONHARD WEISS
 LEONHARD WEISS OÜ
 E-post: estonia@leonhard-weiss.com
 Telefon: +372 601 2295
 Registreeritud 12083348