



PÄÄSTEAMET

Meelis Kaljurand  
AS Narva-Jõesuu Kommunaal  
meelis.kaljurand@vaiko.ee

Teie 03.07.2020 nr e-kiri

Meie 25.07.2020 nr 7.2-2.3/4656-5

## Järelkontrolli tulemused ja meeldetuletus

Austatud Meelis Kaljurand

9. juunil 2020. aastal on Päästeameti Ida päästekeskus andnud Aktsiaseltsile Narva-Jõesuu Kommunaal haldusmenetluses nr 7.2-5.4/711 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/811 hoone kohta, aadressiga Männiku tn 1, Olgina alevik, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa.

3. ja 9. juulil 2020. aastal on laekunud haldusorganile tõendusmaterjalid, mille põhjal on loetud täidetuks ettekirjutuse punktid nr 1, nr 2, nr 3 ja nr 4. Punkti nr 7 täitmise kohta esitatud tõendusmaterjalid osutusid puudulikuks, kuna on jäetud esitamata järgmised dokumendid:

1. hoone evakuatsioonivalgustuse teostusjoonised, millele peavad olema kantud süsteemi komponendid koos seadmete spetsifikatsiooniga (akuga valgustid, kaablid, toiteallikad jne)
2. paigaldatud evakuatsioonivalgustuse tehnilised passid;
3. evakuatsioonivalgustuse valgustihenduse mõõtmisakt (mõõtmisi teostatavate akrediteeritud laborite andmebaas on leitav EAK [veebilehelt](#));
4. süsteemi toomise aja mõõtmisakt, milles peab välja tooma testimise meetod ja vahendid, valgustite loetelu koos nende paiknemiskoha ja spetsifikatsiooniga ning viide standartidele EN 50172:2005 „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid“ ja EN 1838:2013 „Valgustehnika. Hädavalgustus“.

Punkti nr 7 täieliku täitmise kinnitava tõendusmaterjali esitamise tähtaeg saabub 30.09.2020.a.

Haldusorgan juhib tähelepanu sellele, et haldusmenetlust nr 7.2-5.4/711 ei lõpetata, kuna kehtivad veel ettekirjutuse punktid nr 5, nr 6, nr 8 ja nr 9, ning tuleb meelde, et punkti nr 5 täitmise tähtaeg on saabumas:

- Punkt nr 5: Tagada hoone ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamine vastavalt tootja hooldusjuhendile ja õigusaktidele ning teostatud hooldustööde dokumenteerimine 30.07.2021-ks. Punktiga nr 2 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 600,00 (kuussada) eurot.

Haldusorgan palub ettekirjutuste täitmisest teda informeerida õigeaegselt (s.o ettekirjutuse täitmise tähtajaks) postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või e-posti aadressil [ida@rescue.ee](mailto:ida@rescue.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Irina Belik  
ohutusjärelvalve büroo peainspektor  
Ida päästekeskus

+372 5860 2188  
[irina.belik@rescue.ee](mailto:irina.belik@rescue.ee)