

## PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 3056029509

Kooskõlastuse kuupäev 02.11.2023

### KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 10722319

Ettevõtte nimi AS CONNECTO EESTI

Kontakisik IRINA MASSEJEVA

Objekti aadress Iisaku metskond 64, Iisaku alevik, Alutaguse vald (IP6015)

Töö number IP6015

Töö sisu Mäe KTP alajaama asendamine mastalajaamaga

Etapp Tööprojekt

### KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

\* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 3 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm>

Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

\* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

\* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

\* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.

### KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Maie Erik

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja



ELEKTRILEVI OÜ  
Veskiposti 2, 10138 Tallinn  
Eraklientide teenindus: 777 1545  
Äriklientide teenindus: 777 1747  
Rikketelefon 1343

Reg.kood 11050857  
[info@elektrilevi.ee](mailto:info@elektrilevi.ee)  
[ariklient@elektrilevi.ee](mailto:ariklient@elektrilevi.ee)  
[www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee)