

Päästeamet Lõuna Päästekeskus  
ohutuskontrolli büroo  
Vanemuise 64  
50410 Tartu

Teie 31.03.2017

Meie 09.08.2018 nr 17-0744-VLV/2

#### Ettekirjutus

Võru Linnavalitsuse hoones Jüri tn 11 teostatud kontrolli tulemusel koostati paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.3/935-2, milles kohustatakse hoone varustada automaatse tulekahjusignalisatsiooniga ning viia see vastavusse paiknemisskeemidega. Ettekirjutise täitmiseks laekus Võru Linnavalitsusele AS G4S Eesti täieliku automaatse tulekahjusignalisatsiooni projekt ja tööde pakkumus maksumusega 7 000 eurot.

Kuna seoses haldusreformi ja Maavalitsuste kaotamisega sellest aastast ei oldud kindel, kas ja mis mahus jätkab oma tegevust Jüri tn 11 hoones, siis ei olnud võimalik käesoleva aasta eelarvesse rahalisi vahendeid töö teostamiseks planeerida. Selle aasta eelarvesse planeeriti Võru linnale kuuluva Jüri tn 54 hoone ATS süsteemi väljaehitamine maksumusega 10 120 eurot.

Tulenevalt eeltoodust palume tööde teostamiseks ajapikendust kuni 01.09.2019.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Toomas Sarapuu  
abilinnapea

Egon Taal 785 0933  
egon.taal@voru.ee