

Aleksandra Mäesepp

Saatja: Aleksandra Mäesepp
Saatmisaeg: teisipäev, 22. jaanuar 2019 15:00
Adressaat: 'oismaetee105ky@gmail.com'
Teema: Paikvaatluse protokoll - KÜ Õismäe tee 105
Manused: Paikvaatluse protokoll - KÜ Õismäe tee 105.asice

Tere

17.01.2019 teostas in paikvaatluse KÜ Õismäe tee 105 hoones ja selle territooriumil, aadressil Õismäe tee 105, Tallinn, Harjumaa. Saadan paikvaatluse protokollid digitaalselt allkirjastamiseks. **Allkirjastatud paikvaatluse protokollid saata tagasi hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.** Paikvaatluse protokollid fikseeritud rikkumiste punktidele, ootan selgitusi, taotlusi, vastuväiteid ja rikkumiste likvideerimise tähtaegu **hiljemalt 28.01.2019** aadressil aleksandra.maesepp@rescue.ee.

Kui määratud tähtajaks Teie vastust meile ei laeku, loeme, et Teil ei ole asja kohta vastuväiteid. Kui paikvaatluse protokollid fikseeritud rikkumiste punktid likvideeritakse enne 28.01.2019 ning selle kohta esitatakse sobiv tõendusmaterjal, siis selle rikkumiste punkti kohta ettekirjutust ei koostata.

Selgitused, taotlused, vastuväited ja rikkumiste likvideerimise tähtajad **peavad olema digitaalselt allkirjastatud.**

Täpsustan küsimuse uste kohta. Kehtivas standardis on tõesti kirjas, et olemasolevad ukse korruste koridorides on võimalik kas taastada või välja vahetada uute tule tõkkete vastu. Päästeameti seisukoht on selline, et vanade uste taastamist meie ei aktsepteeri, kuna nende taastamine ei ole võimalik niisugusel kujul, et õige tulepüsivus EI-30 oleks tagatud. Maksimaalne tulepüsivus olemasolevate uste puhul on EI-15 mis aga ei vasta kehtivatele nõuetele. Seega, tule tõkkeseksioonide moodustamiseks oleks ikka vajalik paigaldada uued tule tõkkekeused.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Põhja päästekeskus

Aleksandra Mäesepp

Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

Telefon +372 53036489

Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti

www.rescue.ee

