


Tingmärgid:

- W — Projekteeritud toitekaabel, AXPK-Plus 4G50, kaablikaitsetus 450N, Ø110mm
- W1 — Projekteeritud toitekaabel, AXPK-Plus 5G35, kaablikaitsetus 450N, Ø75mm
- W12 — Projekteeritud välisvalgustuse toitekaabel MCMK-HF 2x2.5/2.5, kaablikaitsetus 450N, Ø50mm
- W13 — Projekteeritud ülekaiguraja valgusti toitekaabel AXPK 4x25, kaablikaitsetus 750N, Ø75mm
- W14 — Projekteeritud pistikupesade pollari toitekaabel, MCMK-HF C Pro 2x2.5/2.5, kaablikaitsetus 450N, Ø50mm
- — Projekteeritud sidekanalisatsioon, multitoru 4x14/10
- — Projekteeritud sidekanalisatsioon, nõrkvoolu kaablitele, Ø50mm, 450N
- — Projekteeritud optikaev 800mm, plast
- — Projekteeritud välisvalgusti, 3000K, IP66
nt. AEC Illuminazione, ARYA TP, 3000K, 26W
- — Projekteeritud lipumasti valgustus, süvitatud pinnasesse, 3000K, suunatav valgusvihk, IK10, IP66
- — Projekteeritud kooniline valgustusmast, 4m, betoonist jalandiga
- — Projekteeritud ülekaiguraja valgusti, h=6m, konsoolita, parempoolne optika, IP66
- — Olemasoleva masti külge paigaldatav ülekaiguraja valgusti
- — Projekteeritud kõlakoja fassaadi valgusti
- — Perspektiivne Elektrilevi liitumiskilp
- — Projekteeritud 0.4kV jaotuskilp - JaotusJK
- — Projekteeritud 0.4kV välipaigaldise jaotuskeskus (pistikupesade jaotuskeskus) - VJK
- — Projekteeritud pistikupesade paigalduspollar
- — Projekteritud maanduskontuur, Cu 1.5m
- — Projekteeritud valvakaamera



Electrical Solutions
Tel: +372 5945990
info@electricalsolutions.ee
www.electricalsolutions.ee

Töö nimetus: Lagedi kanti puhke- ja keskuala projekteerimine

Address: Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Kingu tn 6

Tellijä: Rae Vallavalitsus

Joonis: Elektripaigaldise asendiplaan

Projekteerija: R. Kuusemets	Leht/Lehti: 1/1	Mõõtkava: 1:500	Stoodum: PP	Kuupäev: 28.01.2026	Version: v02
Projekti juht: R. Kuusemets	Faht:	Töö number: 102503	Enda: EL	Joonise number: 4-01	
Kirjutas: T. Luka					