


Asendada AJ Liu uue komplektalajaamaga AJ13846 2SB1600. Rajada potentsiaaliühtlustuse ringid ümber alajaama kesta vaskjuhtmega Cu25: 1m kaugusele ja 0,3 m sügavusele ning 2 m kaugusele ja 0,5 m sügavusele.

Projekt		Kaitsme nimivoolu suurendamine, Rüssa tee 4, Liu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond Etapp 3				Tellija		
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001		Joonis				Enefit Connect OÜ Joonise nr LR7190, IP5503-1		
		Asendiplaani vaade 7						
		Projekteeris	Tõnu Heinmets	03.2023	+372 55634332	Möötkava	1:250	
		Kontrollis				Stadium	Tööprojekt	
		Projektijuht				Keel	Leht	Lehti
						EST	5	5