





Soojustatud tänavatorustiku ristlõige



- Märkused:
1. Ühikud toodud meetrites.
  2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
  3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsetes tööloigudes otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
  4. Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
  5. Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

<b>Altren Projekt OÜ</b> MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723		Töö nimetus:		Tellija:	
Objekti aadress või aadressid:		Tartu vald, Kõrveküla, Kalja, Kubjaringi, Vahekalja, Tõrvalille, Tagakalja, Eeskalja tänavate ehitus. Osa 2 Torustikud		Ülenurme Investeeringud OÜ	
Tartu vald, Kõrveküla alevik		Joonise nimetus:		Ehitusprojekti koostaja:	
Vastutav isik:		Ehituskaeviku tüüpistlõiked		Altren Projekt OÜ	
Vahur Laas	Altkiri:			Möötkava:	
	/allkirjastatud digitaalselt/			Töö nr :	23006
Projekteerija:	Altkiri:			Joonise digiaadress:	23006_TP_VKV+01_01_jooskudel.dwg
Johannes Matson	/allkirjastatud digitaalselt/			Joonise nr :	VKV-6-01
Kuupäev/versiooni nr:		Ehitusliik:	Projekti staadium:		
05.07.2023/v01		Laiendamine/rekonstrueerimine	TP		