

Uuemetsa liitumine madalpingel, Ürjaste küla, Saue vald, Harju maakond

Projekti kood: LC5343

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress	Mõõtepunkti ID
Uuemetsa Ürjaste küla Saue vald Harju maakond	38ZEE-00809671-A
Tarbijaskoht	Katastriüksuse number
Eramu	72501:001:1857

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass	Faaside arv	Amprite arv
Madalpinge	3	16 A
Liitumispunkti asukoht		
41. Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul maapinnal asuva liitumiskilbi väljundklemmidel ostja toitekaabli otstel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	Riisipere JP	Hingu_:RII	Tõrva:(Turba)	F3:Tõrva:(Turba)
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener Rasmus Juhansoo, rasmus.juhansoo@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Vastuvõtmise toimub Elektrilevi partnerite portaalis (EPP keskkonnas)			
Projekt vaja kooskõlastada	Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldatajatega			
Märkused	Varustuskindluse piirkond: Haja Trimble Unity rakendusplaan: 515729 Ürjaste küla, Uuemetsa			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Alajaam		
Kontsentraatorite arv (tk)	1 tk	-
Madalpingeliin		
Jaotuskilpide arv (tk)	1 tk	-
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, soklil, 1-kohaline	-
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	120 mm ² - 5 m	-
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	-
Lisa 1:		

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

Lisa 2:

LC5343 mahus:

- 1) Tõrva AJ paigaldada kontsentraator
- 2) F3 kaablisse 32031 teha sisselõige ja paigaldada JK72432, 1-kohaline LK241530 (PK=16 A).

Lisa 3:

AS_515729.dxf, AS_515729.pdf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Rasmus Juhansoo	14.05.2026

Tingmärgid		Värvid
— - õhuliin --- - maakaabel —●— - side õhukaabel ---●--- - side maakaabel □ - sidekapp (FCP) □ - sidejaotuskapp (FAT) ● - sidevõrgu LP	▢ - komplektalajaam ○ - mastalajaam ▦ - kioskalajaam ▩ - harukilp ▨ - jaotuskilp ▧ - liitumiskilp	● - projekteeritav madalpinge ● - projekteeritav keskpinge/olemasolev sidevõrk ● - projekteeritav sidevõrk ● - olemasolev madalpinge ● - olemasolev keskpinge ● - demonteeritav võrk ● - kinnistu piir

