



PÄÄSTEAMET

Heikki Salm  
Lääne-Nigula Vallavalitsus  
vv@laanenigula.ee

Teie 25.01.2024 nr 7-1/23-119-3

Meie 19.02.2024 nr 7.2-3.4/510-2

**Latika kinnistu detailplaneeringu  
tuleohutuse osa kooskõlastamine**

Austatud Heikki Salm

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Optimal Projekt OÜ poolt koostatud töö nr 551 Lääne-Nigula vald, Rannaküla, Latika kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale.

Märkus: Tuletõrje veevõtukoht tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrusele nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“, mitte „Tulekustutusvee lahendus vastavalt EVS 812-6:2012+A1:2016 „Ehitise tuleohutus“ osa 6-le „Tuletõrje veevarustus“.“ ja vastavalt siseministri 12.12.2022 määrusele nr 46.

Alus: Planeerimisseadus § 126 lg 1 p 4

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Galina Kiivit  
Ohutusjärelvalve büroo  
peainspektor  
Lääne päästekeskus

Galina Kiivit  
+372 4725105  
galina.kiivit@rescue.ee