



TRANSPORDIAMET

Tartu Vallavalitsus
tartuvald@tartuvald.ee
Haava tn 6
60512, Tartu maakond, Tartu vald,
Kõrveküla alevik

Teie 31.10.2024

Meie 01.11.2024 nr 7.1-2/24/18770-2

**Tartu valla Väänikvere küla Koidu
reoveepuhasti, menetlus nr 457173**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Tartu valla Väänikvere küla riigitee 14108 kaitsevööndis paiknevale Koidu kinnistule (kat tunnus 38301:002:0225) reoveepuhasti ehitusteatise. Projekteeritud rajatis paikneb osaliselt riigitee 14108 Sepa-Koogi-Laeva kaitsevööndis, km 12,0 ulatudes lähima punktiga ca 7 m kaugusele riigitee katte servast, väljavool on maaparanduskraavi ca 7 m riigitee katte servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korra kohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloa kohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **ei kooskõlasta** Transpordiamet ehitusteatist 2411201/26665 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest on oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrežiimi muutuse ning reostuse läbi ja tee korra kohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav väljavool jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee