



Marek Banko &lt;marek.banko@hepta.ee&gt;

---

**Sidevõrgu välja ehitus VT2107**

13 messages

---

**Marek Banko** <marek.banko@hepta.ee>  
To: peep.potter@kanepi.ee

Mon, Mar 10, 2025 at 1:21 PM

Tere

Edastan teile asendiplaani, küsimus on KOV-i tänavavalgustuse mastidest.

Nimelt Enefit sooviks paigaldada ühe lisamasti ja sideoptilise kaabli ühisriputusena Tehnika tn 11 kinnistu lähistel.

Lisan ka Asendiplaani ,et saaksite antud kohta vaadata.

Arutaks seda telefonitsi.

--  
--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



---

**2 attachments** **24021\_EP\_ENV-4-01\_Asendiplaan-VT2107\_Uuem.dwg**  
1828K **24021\_EP\_ENV-4-01\_Asendiplaan-VT2107\_Uuem.bak**  
1840K

---

**Marek Banko** <marek.banko@hepta.ee>  
To: peep.potter@kanepi.ee

Mon, Mar 10, 2025 at 4:21 PM

On Mon, Mar 10, 2025 at 1:21 PM Marek Banko &lt;marek.banko@hepta.ee&gt; wrote:

Tere

Edastan teile asendiplaani, küsimus on KOV-i tänavavalgustuse mastidest.

Nimelt Enefit sooviks paigaldada ühe lisamasti ja sideoptilise kaabli ühisriputusena Tehnika tn 11 kinnistu lähistel.

Lisan ka Asendiplaani ,et saaksite antud kohta vaadata.

Arutaks seda telefonitsi.

--  
--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--  
--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



---

 **24021\_EP\_ENV-4-01\_Asendiplaan-VT2107\_Uuem.bak**  
1828K

---

**Peep Potter** <peep.potter@kanepi.ee>  
To: Marek Banko <marek.banko@hepta.ee>

Tue, Mar 11, 2025 at 8:51 AM

Tere

Palun saada asendiplaan pdf kujul.

Lugupidamisega

Peep Potter

Kanepi Vallavalitsus

peep@kanepi.ee

55605720

ehitusspetsialist

**From:** Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)>  
**Sent:** Monday, March 10, 2025 4:22 PM  
**To:** Peep Potter <[peep.potter@kanepi.ee](mailto:peep.potter@kanepi.ee)>  
**Subject:** Re: Sidevõrgu välja ehitus VT2107

On Mon, Mar 10, 2025 at 1:21 PM Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)> wrote:

Tere

Edastan teile asendiplaani, küsimus on KOV-i tänavavalgustuse mastidest.

Nimelt Enefit sooviks paigaldada ühe lisamasti ja sideoptilise kaabli ühisriputusena  
Tehnika tn 11 kinnistu lähistel.

Lisan ka Asendiplaani ,et saaksite antud kohta vaadata.

Arutaks seda telefonitsi.

--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



**Marek Banko** <marek.banko@hepta.ee>  
To: Peep Potter <peep.potter@kanepi.ee>

Tue, Mar 11, 2025 at 11:11 AM

Tere

edastan asendiplaani PDF-is, võiksime telefonitsi pärast arutada kui oled tutvunud

On Tue, Mar 11, 2025 at 8:51 AM Peep Potter &lt;peep.potter@kanepi.ee&gt; wrote:

Tere

Palun saada asendiplaan pdf kujul.

Lugupidamisega

Peep Potter

Kanepi Vallavalitsus

peep@kanepi.ee

55605720

ehitusspetsialist

---

**From:** Marek Banko <marek.banko@hepta.ee>**Sent:** Monday, March 10, 2025 4:22 PM**To:** Peep Potter <peep.potter@kanepi.ee>**Subject:** Re: Sidevõrgu välja ehitus VT2107

On Mon, Mar 10, 2025 at 1:21 PM Marek Banko &lt;marek.banko@hepta.ee&gt; wrote:

Tere

Edastan teile asendiplaani, küsimus on KOV-i tänavavalgustuse mastidest.

Nimelt Enefit sooviks paigaldada ühe lisamasti ja sideoptilise kaabli ühisriputusena

Tehnika tn 11 kinnistu lähistel.

Lisan ka Asendiplaani ,et saaksite antud kohta vaadata.

Arutaks seda telefonitsi.

--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



24021\_EP\_ENV-4-01\_Asendiplaan-VT2107\_Uuem.pdf  
3464K

**Marek Banko** <marek.banko@hepta.ee>  
To: Peep Potter <peep.potter@kanepi.ee>

Tue, Mar 11, 2025 at 1:43 PM

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting\\_YWNkZDc4MzgtNDJkZS00NmMwLWEyOTEtOWZkMzA2YjViOWE3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%229145c7ce-2bdd-4edc-a29e-cb7530f07bea%22,%22Oid%22:%22023ef776-7e99-43a9-b772-e68b256c0dca%22%7D](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWNkZDc4MzgtNDJkZS00NmMwLWEyOTEtOWZkMzA2YjViOWE3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%229145c7ce-2bdd-4edc-a29e-cb7530f07bea%22,%22Oid%22:%22023ef776-7e99-43a9-b772-e68b256c0dca%22%7D)

On Tue, Mar 11, 2025 at 11:11 AM Marek Banko <marek.banko@hepta.ee> wrote:  
Tere

edastan asendiplaani PDF-is, võiksime telefonitsi pärast arutada kui oled tutvunud

On Tue, Mar 11, 2025 at 8:51 AM Peep Potter <peep.potter@kanepi.ee> wrote:

Tere

Palun saada asendiplaan pdf kujul.

Lugupidamisega

Peep Potter

Kanepi Vallavalitsus

peep@kanepi.ee

55605720

ehitusspetsialist

---

**From:** Marek Banko <marek.banko@hepta.ee>

**Sent:** Monday, March 10, 2025 4:22 PM

**To:** Peep Potter <peep.potter@kanepi.ee>

**Subject:** Re: Sidevõrgu välja ehitus VT2107

On Mon, Mar 10, 2025 at 1:21 PM Marek Banko <marek.banko@hepta.ee> wrote:

Tere

Edastan teile asendiplaani, küsimus on KOV-i tänavavalgustuse mastidest.

Nimelt Enefit sooviks paigaldada ühe lisamasti ja sideoptilise kaabli ühisriputusena

Tehnika tn 11 kinnistu lähistel.

Lisan ka Asendiplaani ,et saaksite antud kohta vaadata.

Arutaks seda telefonitsi.

--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



**Marek Banko** <marek.banko@hepta.ee>  
To: Peep Potter <peep.potter@kanepi.ee>

Wed, Apr 9, 2025 at 10:35 AM

Tere

Jõudsimme transpordiametiga nüüdseks piisavalt kaugele ,et saime nõusoleku paigaldada KOV-i tarbeks tänavavalgustus mast VT2107 kanepi alevik.

Meie poolt oleks vaja neile edastada kirjalik info ,et KOV soovib ,et sinna seataks lisavalgustus mast ning ,et sellele seataks uus kasutusõigus.

Masti kulud ja uue valgustus arvutused koos konsooli ja valgusti väljavalimisega.

KOV-i poolt tuleb soetada antud valgusti ja konsool ning hiljem kasutusõigus sõlmida.

Lisan ka Transpordiameti poolt saadud info :

"St sellesse asukohta võiks lubada puidust valgustimasti. Õhuliinid aga ei käi normide § 63 lg 3 toodud erisuse alla ja nende puhul tuleb lähtuda lg 2 toodud nõudest.

Norm ei anna täpsustust, et kas valgustimast võiks olla samal ajal ka õhuliini mast ja kas § 62 lg 3 erisuse all võib sarnase põhimõtte järgi projekteerida ka valgustust õhuliini ühendusega. St norm otseselt ei keela valgustuse õhuliininina rajamist. Konkreetsel juhul, hinnates et liiklusele ega teeale lisanduv mast lisaote ei tekita, saame sarnast lisanduvat valgustimasti lubada. Küll aga peab selline mast olema väljaspool teega külgnevat vaba ruumi (mis on 4,8 m kaugusel tagatud).

Küsimused:

Kui räägitakse valgustusmastist, siis projektis jääb ebaselgeks, et millist valgustit ja millise konsooliga sinna mastile kavandatakse... Riigiteele valgustuse projekteerimisel tuleb teha ka vastavad valgusarvutused. Sellega seoses tekivad küsimused, et kas seda projekteerimist tehakse tõesti side projekti raames ja kas side projekteerija on pädev valgustust projekteerima ja valgusarvutusi teostama? Kas teevalgustuse omanik ka on teadlik, et lisamasti ja -valgustit kavandatakse ning kas ta on sellega üldse nõus?"

Ühiskasutus ja uus kasutusõigus ala saab minu poolt projekteeritud ja joonistatud, see tuleb siis lihtsalt seadustada.

On Tue, Mar 11, 2025 at 1:43 PM Marek Banko <marek.banko@hepta.ee> wrote:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting\\_YWNkZDc4MzgtNDJkZS00NmMwLWEyOTEtOWZkMzA2YjViOWE3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%229145c7ce-2bdd-4edc-a29e-cb7530f07bea%22,%22Oid%22:%22023ef776-7e99-43a9-b772-e68b256c0dca%22%7D](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWNkZDc4MzgtNDJkZS00NmMwLWEyOTEtOWZkMzA2YjViOWE3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%229145c7ce-2bdd-4edc-a29e-cb7530f07bea%22,%22Oid%22:%22023ef776-7e99-43a9-b772-e68b256c0dca%22%7D)

On Tue, Mar 11, 2025 at 11:11 AM Marek Banko <marek.banko@hepta.ee> wrote:

Tere



edastan asendiplaani PDF-is, võiksime telefonitsi pärast arutada kui oled tutvunud

On Tue, Mar 11, 2025 at 8:51 AM Peep Potter <[peep.potter@kanepi.ee](mailto:peep.potter@kanepi.ee)> wrote:

Tere

Palun saada asendiplaan pdf kujul.

Lugupidamisega

Peep Potter

Kanepi Vallavalitsus

[peep@kanepi.ee](mailto:peep@kanepi.ee)

55605720

ehitusspetsialist

---

**From:** Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)>

**Sent:** Monday, March 10, 2025 4:22 PM

**To:** Peep Potter <[peep.potter@kanepi.ee](mailto:peep.potter@kanepi.ee)>

**Subject:** Re: Sidevõrgu välja ehitus VT2107

On Mon, Mar 10, 2025 at 1:21 PM Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)> wrote:

Tere

Edastan teile asendiplaani, küsimus on KOV-i tänavavalgustuse mastidest.

Nimelt Enefit sooviks paigaldada ühe lisamasti ja sideoptilise kaabli ühisriputusena

Tehnika tn 11 kinnistu lähistel.

Lisan ka Asendiplaani ,et saaksite antud kohta vaadata.

Arutaks seda telefonitsi.

--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473

**Hepta**

--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473

**Hepta**

--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473

**Hepta**

--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473

**Hepta**

--  
--


Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



 **SVala\_mast tehnikatn11.pdf**  
112K

**Marek Banko** <marek.banko@hepta.ee>  
To: Peep Potter <peep.potter@kanepi.ee>

Mon, Apr 21, 2025 at 10:00 AM

Tere

Oleme enda poolt valmis saanud valgustuse projekti , ning oleme valmis projektiga edasi liikuma .

Kas KOV-i poolt on tulemas kirjalik kinnitus mida edastada TRAM-ile valgustus masti paigalduse lubamisest?

On Wed, Apr 9, 2025 at 10:35 AM Marek Banko <marek.banko@hepta.ee> wrote:

Tere

Jõudsimme transpordiametiga nüüdseks piisavalt kaugele ,et saime nõusoleku paigaldada KOV-i tarbeks tänavavalgustus mast VT2107 kanepi alevik.

Meie poolt oleks vaja neile edastada kirjalik info ,et KOV soovib ,et sinna seataks lisavalgustus mast ning ,et sellele seataks uus kasutusõigus.

Masti kulud ja uue valgustus arvutused koos konsooli ja valgusti väljavalimisega.

KOV-i poolt tuleb soetada antud valgusti ja konsool ning hiljem kasutusõigus sõlmida.

Lisan ka Transpordiameti poolt saadud info :

"St sellesse asukohta võiks lubada puidust valgustimasti. Õhuliinid aga ei käi normide § 63 lg 3 toodud erisuse alla ja nende puhul tuleb lähtuda lg 2 toodud nõudest.

Norm ei anna täpsustust, et kas valgustimast võiks olla samal ajal ka õhuliini mast ja kas § 62 lg 3 erisuse all võib sarnase põhimõtte järgi projekteerida ka valgustust õhuliini ühendusega. St norm otseselt ei keela valgustuse õhuliinina rajamist. Konkreetset juhul, hinnates et liiklusele ega teele lisanduv mast lisaohte ei tekita, saame sarnast lisanduvat valgustimasti lubada. Küll aga peab selline mast olema väljaspool teega külgnevat vaba ruumi (mis on 4,8 m kaugusel tagatud).

Küsimused:

Kui räägitakse valgustusmastist, siis projektis jääb ebaselgeks, et millist valgustit ja millise konsooliga sinna mastile kavandatakse... Riigiteele valgustuse projekteerimisel tuleb teha ka vastavad valgusarvutused. Sellega seoses tekivad küsimused, et kas seda projekteerimist tehakse tõesti side projekti raames ja kas side projekteerija on pädev valgustust projekteerima ja valgusarvutusi teostama? Kas teevalgustuse omanik ka on teadlik, et lisamasti ja -valgustit kavandatakse ning kas ta on sellega üldse nõus?"

Ühiskasutus ja uus kasutusõigus ala saab minu poolt projekteeritud ja joonistatud, see tuleb siis lihtsalt seadustada.

On Tue, Mar 11, 2025 at 1:43 PM Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)> wrote:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting\\_YWNkZDc4MzgtNDJkZS00NmMwLWEyOTEOWZkMzA2YjViOWE3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%229145c7ce-2bdd-4edc-a29e-cb7530f07bea%22,%22Oid%22:%22023ef776-7e99-43a9-b772-e68b256c0dca%22%7D](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWNkZDc4MzgtNDJkZS00NmMwLWEyOTEOWZkMzA2YjViOWE3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%229145c7ce-2bdd-4edc-a29e-cb7530f07bea%22,%22Oid%22:%22023ef776-7e99-43a9-b772-e68b256c0dca%22%7D)

On Tue, Mar 11, 2025 at 11:11 AM Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)> wrote:

Tere

edastan asendiplaani PDF-is, võiksime telefonitsi pärast arutada kui oled tutvunud

On Tue, Mar 11, 2025 at 8:51 AM Peep Potter <[peep.potter@kanepi.ee](mailto:peep.potter@kanepi.ee)> wrote:

Tere

Palun saada asendiplaan pdf kujul.

Lugupidamisega

Peep Potter

Kanepi Vallavalitsus

[peep@kanepi.ee](mailto:peep@kanepi.ee)

55605720

ehitusspetsialist

---

**From:** Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)>

**Sent:** Monday, March 10, 2025 4:22 PM

**To:** Peep Potter <[peep.potter@kanepi.ee](mailto:peep.potter@kanepi.ee)>

**Subject:** Re: Sidevõrgu välja ehitus VT2107

On Mon, Mar 10, 2025 at 1:21 PM Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)> wrote:

Tere

Edastan teile asendiplaani, küsimus on KOV-i tänavavalgustuse mastidest.

Nimelt Enefit sooviks paigaldada ühe lisamasti ja sideoptilise kaabli ühisriputusena

Tehnika tn 11 kinnistu lähistel.

Lisan ka Asendiplaani ,et saaksite antud kohta vaadata.

Arutaks seda telefonitsi.

--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--  
--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--  
--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



---

**Peep Potter** <peep.potter@kanepi.ee>  
To: Marek Banko <marek.banko@hepta.ee>

Fri, Apr 25, 2025 at 12:35 PM

Tere

Oleme antud lahendusega nõus ja kooskõlastame. Hetkel ei plaani masti külge valgustust paigalda.

Lugupidamisega

Peep Potter

Kanepi Vallavalitsus

peep@kanepi.ee

55605720

ehitusspetsialist

---

**From:** Marek Banko <marek.banko@hepta.ee>

**Sent:** Wednesday, April 9, 2025 10:35 AM

**To:** Peep Potter <peep.potter@kanepi.ee>

**Subject:** Re: Sidevõrgu välja ehitus VT2107

Tere

Jõudsimme transpordiametiga nüüdseks piisavalt kaugemale ,et saime nõusoleku paigaldada KOV-i tarbeks tänavavalgustus mast VT2107 kanepi alevik.

Meie poolt oleks vaja neile edastada kirjalik info ,et KOV soovib ,et sinna seataks lisavalgustus mast ning ,et sellele seataks uus kasutusõigus.

Masti kulud ja uue valgustus arvutused koos konsooli ja valgusti väljavalimisega.

KOV-i poolt tuleb soetada antud valgusti ja konsool ning hiljem kasutusõigus sõlmida.

Lisan ka Transpordiameti poolt saadud info :

"St sellesse asukohta võiks lubada puidust valgustimasti. Õhuliinid aga ei käi normide § 63 lg 3 toodud erisuse alla ja nende puhul tuleb lähtuda lg 2 toodud nõudest.

Norm ei anna täpsustust, et kas valgustimast võiks olla samal ajal ka õhuliini mast ja kas § 62 lg 3 erisuse all võib sarnase põhimõtte järgi projekteerida ka valgustust õhuliini ühendusega. St norm otseselt ei keela valgustuse õhuliinina rajamist. Konkreetsel juhul, hinnates et liiklusele ega teele lisanduv mast lisaote ei tekita, saame sarnast lisanduvat valgustimasti lubada. Küll aga peab selline mast olema väljaspool teega külgnevat vaba ruumi (mis on 4,8 m kaugusel tagatud).

Küsimused:

Kui räägitakse valgustusmastist, siis projektis jääb ebaselgeks, et millist valgustit ja millise konsooliga sinna mastile kavandatakse... Riigiteele valgustuse projekteerimisel tuleb teha ka vastavad valgusarvutused. Sellega seoses tekivad küsimused, et kas seda projekteerimist tehakse tõesti side projekti raames ja kas side projekteerija on pädev valgustust projekteerima ja valgusarvutusi teostama? Kas teevalgustuse omanik ka on teadlik, et lisamasti ja -valgustit kavandatakse ning kas ta on sellega üldse nõus?"

Ühiskasutus ja uus kasutusõigus ala saab minu poolt projekteeritud ja joonistatud, see tuleb siis lihtsalt seadustada.

On Tue, Mar 11, 2025 at 1:43 PM Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)> wrote:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting\\_YWNkZDc4MzgtNDJkZS00NmMwLWEyOTEtOWZkMzA2YjViOWE3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%229145c7ce-2bdd-4edc-a29e-cb7530f07bea%22,%22Oid%22:%22023ef776-7e99-43a9-b772-e68b256c0dca%22%7D](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWNkZDc4MzgtNDJkZS00NmMwLWEyOTEtOWZkMzA2YjViOWE3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%229145c7ce-2bdd-4edc-a29e-cb7530f07bea%22,%22Oid%22:%22023ef776-7e99-43a9-b772-e68b256c0dca%22%7D)

On Tue, Mar 11, 2025 at 11:11 AM Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)> wrote:

Tere

edastan asendiplaani PDF-is, võiksime telefonitsi pärast arutada kui oled tutvunud

On Tue, Mar 11, 2025 at 8:51 AM Peep Potter <[peep.potter@kanepi.ee](mailto:peep.potter@kanepi.ee)> wrote:

Tere

Palun saada asendiplaan pdf kujul.

Lugupidamisega

Peep Potter

Kanepi Vallavalitsus

[peep@kanepi.ee](mailto:peep@kanepi.ee)

55605720

ehitusspetsialist

---

**From:** Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)>

**Sent:** Monday, March 10, 2025 4:22 PM

**To:** Peep Potter <[peep.potter@kanepi.ee](mailto:peep.potter@kanepi.ee)>

**Subject:** Re: Sidevõrgu välja ehitus VT2107

On Mon, Mar 10, 2025 at 1:21 PM Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)> wrote:

Tere



Edastan teile asendiplaani, küsimus on KOV-i tänavavalgustuse mastidest.

Nimelt Enefit sooviks paigaldada ühe lisamasti ja sideoptilise kaabli ühisriputusena  
Tehnika tn 11 kinnistu lähistel.

Lisan ka Asendiplaani ,et saaksite antud kohta vaadata.

Arutaks seda telefonitsi.

--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



--

--

Lugupidamisega

**Marek Banko**

Electrical Designer | Projekteerija

+372 58806473



**SVala\_mast tehnikatn11.pdf**  
112K

**Marek Banko** <marek.banko@hepta.ee>  
To: Peeter Uibo <Peeter.Uibo@transpordiamet.ee>

Mon, Apr 28, 2025 at 9:25 AM

Tere

Saime KOVilt kirjaliku vastuse VT2107 Kanepi aleviku valgustusmasti paigalduse kohta.

----- Forwarded message -----

From: **Peep Potter** <peep.potter@kanepi.ee>

Date: Fri, Apr 25, 2025 at 12:35 PM

Subject: FW: Sidevõrgu välja ehitus VT2107  
To: Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)>

Tere

Oleme antud lahendusega nõus ja kooskõlastame. Hetkel ei plaani masti külge valgustust paigalda.

Lugupidamisega

Peep Potter

Kanepi Vallavalitsus

[peep@kanepi.ee](mailto:peep@kanepi.ee)

55605720

ehitusspetsialist

---

**From:** Marek Banko <[marek.banko@hepta.ee](mailto:marek.banko@hepta.ee)>

**Sent:** Wednesday, April 9, 2025 10:35 AM

**To:** Peep Potter <[peep.potter@kanepi.ee](mailto:peep.potter@kanepi.ee)>

**Subject:** Re: Sidevõrgu välja ehitus VT2107

Tere

Jõudsimme transpordiametiga nüüdseks piisavalt kaugele ,et saime nõusoleku paigaldada KOV-i tarbeks tänavavalgustus mast VT2107 kanepi alevik.

Meie poolt oleks vaja neile edastada kirjalik info ,et KOV soovib ,et sinna seataks lisavalgustus mast ning ,et sellele seataks uus kasutusõigus.

Masti kulud ja uue valgustus arvutused koos konsooli ja valgusti väljavalimisega.

KOV-i poolt tuleb soetada antud valgusti ja konsool ning hiljem kasutusõigus sõlmida.

Lisan ka Transpordiameti poolt saadud info :

"St sellesse asukohta võiks lubada puidust valgustimasti. Õhuliinid aga ei käi normide § 63 lg 3 toodud erisuse alla ja nende puhul tuleb lähtuda lg 2 toodud nõudest.

Norm ei anna täpsustust, et kas valgustimast võiks olla samal ajal ka õhuliini mast ja kas § 62 lg 3 erisuse all võib sarnase põhimõtte järgi projekteerida ka valgustust õhuliini ühendusega. St norm otseselt ei keela valgustuse õhuliinina rajamist. Konkreetsel juhul, hinnates et liiklusele ega teeke lisanduv mast lisaohte ei tekita, saame sarnast lisanduvat valgustimasti lubada. Küll aga peab selline mast olema väljaspool teega külgnevat vaba ruumi (mis on 4,8 m kaugusel tagatud).