TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabelliin
- Olemasolev veetoru (V)
- Olemasolev sadeveekanalisatsioon (SK)
- Olemasolev gaasitrass (G)
- Olemasolev kanalisatsioonitoru (K)
- Olemasolev sidekanalisatsioon (S)
- Proj. MP maakaabel (1W1)

Võsu tee 5 18501:001:0296
Võsu tee 33 18501:001:0294
Võsu tee 1 18501:001:0290
Parve tee 4 18501:001:0309
Jalutuse 18501:001:0286
Võsu tee 18501:001:0289
Keskkee 5 18501:001:0130
Perve tee 18501:001:0147
Ehitatav
Ehitusplats
Kaevatud pinnas
Terrass
Kõnnitee
Sõidutee
Kõrghaljastus
Kõrgpinge õhuliin
Kõrgpinge maakaabel
Madalpinge maakaabel
Madalpinge õhuliin
Sidekaabel
Sidekaabel õhuliin
Veetoru
Kanalisatsioon
Gaasitrass
Olemasolev MP maakaabelliin
Olemasolev veetoru
Olemasolev sadeveekanalisatsioon
Olemasolev gaasitrass
Olemasolev kanalisatsioonitoru
Olemasolev sidekanalisatsioon
Proj. MP maakaabel

Olol AJ Uuekalda:(Kuuste) - JK68875
MPL430654 AXPK4G240
L=746 m (trass)/757 m
Kaitsetoru D110 750 N/1250 N

Kinnisel meetodil lõik D-E
kaitsetoru D110 1250N
L=134m, h=-1,5m

Lõik E-F paigaldada maakaabel 1,0 m sügavusele L=114m

ETTEVAATUST! Sidetrass

ETTEVAATUST! Gaasitrass
Enne puurimistöid veenduda gaasitrassi asukohas

Proj. 39,87
Gaas 38,7

Proj. 38,75
Gaas 38,56

Proj. 39,85
Gaas 38,56

TÜHERMAA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
Tühermaa taastamine.



PLANEERITAVA KÕNNITEE/SÕIDUTEE/PARKLA
ASFALTKATTE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Kaeviku täitmine liivaga.



Märkused:

1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 472942.
2. Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaablite-, vee-, kanalistasiooni-, kaugkütte- ja sidetrassidega. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri).
3. Projekt on koostatud Enersense OÜ digitaliseeritud geoalusele töö nr. 240731G1 (kuupäev 24.07.2024).
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST´97.

Tellija: **Elektrilevi OÜ**

enersense

Töö nimetus:	Punga tee 5, 7, 8, 9, 10 kinnistute liitumine elektrivõrguga, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN

Aadress: Lootuse 6 Õssu küla, Kambja vald Tartumaa 61713
Reg nr: 11445550
Telefon: 59194472
e-mail: mariliis.kartau@enersense.com
Projekteerija: Mariliis Kartau
Kontrollija: Siim Holtsmann

Kuupäev: 10.12.2024
Töö nr: LC1817
Joonise nr: AA-4-03
Mõõtkava: M 1:500
Muudatus: Ver 1