Olemasolev Telia Eesti AS sidekaev HTL18

Projekteeritud multitoru paigaldus kinnisel meetodil. L=15,3m. Vt ENV-7-02

Projekteeritud KKS2 tüüpi betoon sidekaev SK1

Projekteeritud multitoru teekonnal HTL17->SK1->SK2, nt Nt DB 4x14/10+Cu L=137m

Projekteeritud multitoru paigaldus kinnisel meetodil L = 20m ja L = 13m

Perspektiivne 0,4kV liitumiskilp. Projekteerib ja paigaldab Imatra Elekter AS

Laohoone projekteeritud sisestus-toitekaabel alates liitumiskilbist. D75 750N kaablitorus. Haljastuse all 0,7m ning teekattega aladel 1m sügavusel. AXPK 4G185. L = 21m

Projekteeritud platsivalgustuse toitekaabel. Nt AMCMK 4x16/16, d30 750N kaablitorus. Haljastuse all 0,7m ning teekattega aladel 1m sügavusel. L=14m

Projekteeritud piksekaitse/ hoone maanduspaigaldise kontuur. 0,5m hoone seinast ja 1m sügavusel. RD10, L = ca 200m

Projekteeritud KKS2 tüüpi betoon sidekaev SK2

Projekteeritud laoboksi sidevarustuse kaablikanalisatsiooni sisestus alates sidekaevust SK2. Nt DB 2x14/10+Cu L=25m

Projekteeritud platsivalgustuse toitekaabel. Nt AMCMK 4x16/16, d30 750N kaablitorus. Haljastuse all 0,7m ning teekattega aladel 1m sügavusel. L=110m

Projekteeritud elektriautode laadimisjaama sidekaabel. Nt välistingimustesse sobiv Cat6, d30 750N kaablitorus. Haljastuse all 0,7m ning teekattega aladel 1m sügavusel. L=101m

Projekteeritud elektriautode laadimisjaama toitekaabel. Nt AMCMK 4x25/16, d50 750N kaablitorus. Haljastuse all 0,7m ning teekattega aladel 1m sügavusel. L=103m

Projekteeritud 2-kohaline 2x11kw elektriautode laadimisjaam. nt Vonk EV plastic.

Projekteeritud andurite signaalkaablid nt 2x XPK 2x2,5 igale mahutile eraldi. d50 750N kaablitorus. Haljastuse all 0,7m ning teekattega aladel 1m sügavusel. L=115m

Tallinna mnt 65a
67401:009:0009

Tallinna mnt 65c
18401:001:0293

9 Äsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee L13
67401:009:0126

9 Äsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee L14
67401:009:1390

9 Äsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee L15
67401:009:0119

9 Äsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee L17
67401:009:0141

9 Äsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee L19
67401:009:0122

9 Äsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee L16
67401:009:0235

Tallinna mnt
67401:009:0068

Tallinna mnt 68
67401:009:0174

Kaevu tn 2
67401:009:0173

Rannarootsi põik 1
67401:009:0236

Rannarootsi põik
67401:009:0234

Rannarootsi tee
67401:009:0232

Rannarootsi tee 2
67401:001:0734

Rannarootsi tee 2a
67401:001:0735

Tallinna mnt 66a
67401:009:0069

Rannarootsi tee 1
67401:009:0242

Rannarootsi keskus

Rannarootsi tee 3
67401:009:0239

Rannarootsi tee 4
67401:009:0238

Tallinna mnt 66
67401:009:0068

Lõunakaare tee
67401:009:0233

X= 6533200
Y= 475300
Y= 475250
Y= 475200
X= 6532900

K-1
2x DN65/160
Sulgarmatuur teleskoopkaevus
2xde560/500

ÜK-1
2x DN65/160
Ühendus DN65 puurventiiliga

N-1 90°
2x DN65/160

N-2 90°
2x DN65/160

N-3 75°
2x DN65/160

N-4 80°
2x DN65/160

N-5 80°
2x DN65/160

N-6 90°
2x DN65/160

N-7 90°
2x DN65/160

SV-1
2x DN65/160
Hoone sisestus

K1
ø400/315 PE
luuk 3.51 malm
põhi 2.14
1)2.14 ø160PVC

K2
ø400/315 PE
luuk 3.51 malm
põhi 2.09
1)2.09 ø160PVC
2)2.09 ø160PVC

PROJEKTEERITAV HOONE
±0,00=3,80abs
1550,2m²

POORUU 5

POORUU 2

OLEMASOLEV SÕIDUTEE PUISTU

RK1
3.60

RK2
3.60

Rekreatiivala

Prügikonteinerite plats

Bussipeatus

Bussipeatus

Päästetolaadija

Reki

bet.kivi

mks.

terr.

ø150malm

ø75PE

2x ø160PE

2x ø400PE

TINGMÄRGID AB Panda OÜ töö nr 202204621:

- Projektis käsitletava kinnistu piir
- Naaberkinnistu piir
- Ehitusala
- Projekteeritav hoone
- Projekteeritav kivikattega ala
- Projekteeritav asfaltkattega ala
- Projekteeritav graniitkillustik kattega ala
- Projekteeritav haljasala
- Olmejäätmete mahutid (ümbritsetud metaallvõrg
- Sissepääs kinnistule
- Sissepääs hoonesse
- Perspektiivne kõrghaljastuse asukoht
- Pollar valgusti
- Projekteeritav sõidutee äärekivi h=10cm
- Projekteeritav sõidutee äärekivi h=2cm
- Projekteeritav kõnnitee äärekivi h=0cm
- P8 Projekteeritav parkimiskohtade arv

TAPSUSTADA vast. MA projektile

TINGMÄRGID Insenerimaailm OÜ töö nr RR4:

- PERSPEKTIIVNE LIITUMISKILP
- W1 PROJEKTEERITUD 0,4KV MAAKAABELLIIN
- W1.1 W1.1 PROJEKTEERITUD 0,4KV VALGUSTUSE KAABELLIIN
- VALGUSTUSMAST, VALGUSTIGA, 8M
- KINNISE PAIGALDUSVIISI ALA
- PROJEKTEERITUD SIDEKAEV
- S PROJEKTEERITUD KRUNDISISENE SIDEVÕRGUKANALISATSIOON
- S PROJEKTEERITUD SIDEKANALISATSIOON
- PROJEKTEERITUD KRUNDISISENE SIDEKAABEL

TINGMÄRGID Projekt O2 töö nr 4930:

- K1 K1 Projekteeritav isevoolne kanalisatsioon 1
- SK1 SK1 Projekteeritav sademevee kanalisatsioon 1
- V1 V1 Projekteeritav veetoru 1

TINGMÄRGID Soojatootja OÜ töö nr 2024019

- Projekteeritud maa-alune single kaugküttetorustik

Almi OÜ töö nr 2123

- TAASTATAV SÕIDUTEE ASFALTKATE (~520 m²)
- TAASTATAV JALGTEE ASFALTKATE (~122 m²)
- TAASTATAV JALGTEE BETOONKIVIKATE (~10 m²)
- TAASTATAV MUNAKIVIKATE (~45 m²)
- TAASTATAV MURUKATE (~533 m²)
- TAASTATAV BETOONPLAATIEST RIBA (~3 m)
- TAASTATAV ÄÄREKIVI 15x30cm, h=10cm (~26 m)
- TAASTATAV ÄÄREKIVI 8x20cm, h=0cm (~3 m)
- ARVUTUSLIKUD KAEVIKU PIIRJOONED
- TAASTATAV AED (~20 m)
- TAASTATAV LIIKLUSMÄRK (3 tk)

Välisvõrkude projekteerimise aluseks on võetud:
AB Panda OÜ poolt koostatud asendiplaan töö nr 202204261.
Aamos Atlas OÜ poolt koostatud maa-ala plaan tehnovõrkudega töö nr. 008-G-24 (töö kuupäev: 17.01.2024) ja 266-G-23 (24.11.2023).
Koordinaadid L-Est97 koordinaatide süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Insenerimaailm

Insenerimaailm OÜ
Reg nr: 12309300
MTR:
Elektritööd TEL001963
Projekteerimine EEP003559

Ehituse 7/1-2,Jüri alevik, Harjumaa
www.insenerimaailm.eu
info@insenerimaailm.eu

Töö nimetus: Rannarootsi tee 4 Stockoffice			Objekti aadress: Rannarootsi tee 4, Haapsalu linn, Lääne maakond			
Tellija: Rannarootsi Ärikeskus OÜ	Projekteeris: Vahur Sibrits		Kinnitas: Vahur Sibrits			
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN						
Töö number: RR4	Projekti osa: ENV	Staadium: PP	Kuupäev: 04.04.2025	Joonis: 4-01	Leht: 1/1	Mõõtkava: 1:500