



PÄÄSTEAMET

Urmas Uustal  
AS C.H.P.  
urmas@barclay.ee

Teie 31.01.2025

Meie 05.03.2025 nr 7.2-2.2/599-1

## Vastuskiri

Austatud Urmas Uustal

Lõuna päästikeskus saatis hoone omanikule selgituskirja ohtudest, mis kaasnevad juhul, kui ei ole tagatud juurdepääs tehnilistesse ruumidesse, et teostada vajalikke hooldustöid.

Selgitati, et regulaarsed hooldustööd aitavad ennetada probleemide tekkimist. Juhul, kui hooldustöid ei teostata regulaarselt, kannatab süsteemi toimepidevus, sagenevad rikked ja tekivad probleemid süsteemi töös.

Samuti selgitati, et elektrikilbile ja alajaamale juurdepääs on vajalik hoolduseks ja õnnetuste ennetamiseks ning sellele ligipääsu piiramine võib olla ohtlik. Päästesündmustel on oluline, et elektrikilbile on tagatud kohene juurdepääs, sest kustutustöid ei saa teostada enne, kui peakilbist on katkestatud hoone elektrivarustus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Marek Kärsin  
ohutusjärelvalve büroo nõunik  
Lõuna päästikeskus

+372 7337329  
marek.karsin@paasteamet.ee