

11106 Kuusalu tee

35201:004:0014

35301:001:1298
Kuusalu tee L1

35201:004:0004
Kuusalu tee 8

41.0
39.5
39.0
38.5
38.0
37.5
37.0
36.5
36.0
35.5

Stardikaevik

Lõpukaevik

Rajatav EL maakaabel

Ol.ol kolmandate isikute sidetrass

NB! Täpne kõrgus
teadmata!

Ol.ol tänavavalgustuse kaabel

NB! Täpne kõrgus teadmata,
leida käsitsi enne puurimist!


Ol.ol sademeveetrass

Ol.ol kanalitrass

Ol.ol veetrass

Ol.ol kolmandate isikute sidetrass

NB! Täpne kõrgus
teadmata!



Rajatav maakaabel kaitsetorus KINNISELT 1250 N
Stardi ja lõpukaevik (moreen kuni ca 2m)

Vee- ja kanalitrasside orienteeruv sügavus 1.5-2m.
Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad! Selgitada
välja enne tööde algust.
Paralleelselt kulgeb Telia sidekaabel!

Tellija:  elektrilevi		Töövõtja:  enersense		Address: Möigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 11.06.2024 Töö nr: IH/24/006
Töö nimetus: Mäe tn 1 liitumine madalpingel Kuusalu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa LC1200		E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605			
Joonise nimetus: Ristumine tehnovõrkudega		Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi			Joon nr: 003/2 Mõõtkava:-