

Saatja: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Saadetud: 08.05.2023 17:22

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: Järvamaa Järva vald Tammiku kinnistu tarbija muutmine mikrotootjaks, LR8234

Manused: image001.jpg; image002.png; image004.jpg; LR8234_TRAM KK taotlus.asice

Tere

Edastan.

Parimate soovidega



Elliko Kõiv

Tehnovõrkude koordinaator

Planeerimise osakond

Kooskõlastuste üksus

Tel: 57 848 581

E-post: elliko.koiv@transpordiamet.ee

www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: mikk@draftit.ee <mikk@draftit.ee>

Sent: Sunday, May 7, 2023 12:07 AM

To: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Subject: RE: (TEED-169861) Järvamaa Järva vald Tammiku kinnistu tarbija muutmine mikrotootjaks, LR8234

Tere

Vabandan, jah, ikka torusse teemaal. Korrigeerisin joonise.

Ma lisasin sellise lause: Transpordiameti teemaal ja vahetus läheduses on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.

Mõtlen, et kui kusagil projektis, mis otseselt ei puutu teemaasse, tuleb mingi muudatus. Sinu pakutud kujul oleks see nagu kogu projekti kohta, aga kui muudatus puudutab näiteks mastivõimsuslüliti pingetrafo toite suuna, mis asub keset laia põldu, siis võib asjatut selgitamist tulla.

Lugupidamisega

Mikk Reiter

Draftit OÜ, projekteerija

Tel. 5348 2352

From: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Sent: laupäev, 6. mai 2023 12:02

To: mikk@draftit.ee

Subject: RE: (TEED-169861) Järvamaa Järva vald Tammiku kinnistu tarbija muutmine mikrotootjaks, LR8234

Tere

Hakkasin kooskõlastust vormistama, aga minult mõned tähelepanekud:

1. Siin ei ole kaitsetoru kogu ulatuses riigiteemaal kulgemisel, 750N?



2. Lisa palun, et kõrvale kalded on kooskõlastatud projektist keelatud.

Ikka head

Elliko

From: mikk@draftit.ee <mikk@draftit.ee>

Sent: Thursday, May 4, 2023 12:13 PM

To: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Subject: FW: (TEED-169861) Järvamaa Järva vald Tammiku kinnistu tarbija muutmine mikrotootjaks, LR8234

Tere

Korrigeeritud taotlus manuses

IKÕ plaan sai nüüd ikkagi A3-le, sest vaatasin, et teie juhend lubab seda ja ala on liiga pikk, et A4-le nõutavas mõõtkavas mahuks. Muidu peaks jupitama hakkama. Kui on vaja, saame muuta.

Lugupidamisega
Mikk Reiter
Draftit OÜ, projekteerija
Tel. 5348 2352

From: Transpordiameti Jira <Klienditeenindus@transpordiamet.ee>

Sent: neljapäev, 4. mai 2023 10:32

To: mikk@draftit.ee

Subject: (TEED-169861) Järvamaa Järva vald Tammiku kinnistu tarbija muutmine mikrotootjaks, LR8234

Tere,

Teie taotlus "Järvamaa Järva vald Tammiku kinnistu tarbija muutmine mikrotootjaks, LR8234" on töösse võetud ja sellega tegeleb Elliko Kõiv.

Lisaküsimuste korral leiate tema kontaktid siit: <https://transpordiamet.ee/kontaktid>

Lugupidamisega,
Transpordiamet