


RISTLÕIGE 1

Ristumine teega, kinnisel meetodil, 0,25 km-l
vaade lõuna poolt

11399 Klooga suvilate tee
29504-004-0001



Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp LK237234
- Tarbija: Suve tee 9/1
- Kilbi tüüp: 1-kohaline; In=63A
- Peakaitse: In=3x25A
- Arvesti tüüp: PLC
- Kilbi kõrgusmärk 13,04 (EH-2000)

Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru
- D75mm, 450N, L_{TORU}=4m, L_{TRASS}=2m
- Toru paigaldada maapinnast min 0,7m
sügavamale
- Toru üks ots tuua maa peale ja toru
mõlemale otsale paigaldada kaitsekork

Ettevaatust!
Elektrikaabel.

Olemasolev
AJ Õppekeskuse
fiider F1
mast 2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel (MPL441389)
- AXP4G50, L_{KAABEL}=28m, L_{TRASS}=22m
- D110mm, 1250N, L_{TRASS}=11m, min 1,5 m sügavusele
tee pinnast.
- D110mm, 750N, L_{TRASS}=11m, min 1,0m sügavusel.
- 11399 Klooga suvilate tee maal 0,25 - 0,26 km-l

Suve tee 10
29504:006:0001

Kinnine paigaldus (D110mm, 1250N) L_{TRASS}=11m,
min 1,5 m sügavusele tee pinnast.
11399 Klooga suvilate teega ristumine 0,25 km-l.
Puurmasina asukoht on Suve tee 9 kinnistul.

X = 6578900


Y = 5154000

TINGMÄRGID

- Projekteeritud 0,4kV maakaabel 1250N kaitsetorus
- Projekteeritud 0,4kV maakaabel 750N kaitsetorus
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud tarbija 450N reservtoru
- Olemasolev 10 kV maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev side õhuliin
- Olemasolev kinnistupiir

MÄRKUSED:

- Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr 497191.
- Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geodeetilise alusplaani: koostaja - Geoalus OÜ; töö nr 25-G276
- Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
- Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
- Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonis Nr EL-01	Mõõtkava A3 / 1:250	Leht 1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus:	Muudatus		Kuupäev
Koostas	K. Lillepõld		Suve tee 9/1 liitumine elektrivõrguga			
Kontrollis	K. Lillepõld					
Proj. kood	LC4028		Aadress: Kloogaranna küla Lääne-Harju vald Harju maakond	<div> Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee</div> <div>Elektritööde reg.Nr. : EL10360030-0001</div>		
Töö Nr	25_LH932185					
Kuupäev	03.07.2025					
			25_LH932185_TP_EL-01_ASEND_250703_KL			

Elektritööde reg.Nr.
EL10360030-0001