



PÄÄSTEAMET

Muhu Vallavalitsus  
vald@muhi.ee

Teie 30.10.2025 nr 7-3/907

Meie 03.11.2025 nr 7.2-3.4/4999-2

**Rässa küla Põlluaia katastriüksuse  
detailplaneeringu koostöölastamine.**

Päästeamet koostöölastab PlanS 133 lg 1 alusel Osaühing DP Projektbüroo poolt koostatud töö nr 05-25-DP Saare maakond, Muhu vald, Rässa küla, Põlluaia maa-ala detailplaneeringu tuleohutuse osa.

Juhime siinkohal tähelepanu, et välise kustutusvee tagamise lahendusel kasutatud Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ leevendus 40 meetrise vahemaa tagamine naaberkinnistute ehitiste vahel võib kaasa tuua naaberkinnistute omanikele tulevikus kitsendusi ehitusala valikul või finantsilisi kohustusi veevõtukoha rajamise näol olukorras, kus ei ole võimalik tagada 40 meetrise vahemaa nõude täitmist.

Päästeameti koostöölastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Muhu Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästkeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@paasteamet.ee