



PÄÄSTEAMET

Vjatcheslav Melnikov
Eraisik
vyacheslav.meln@gmail.com

Teie 13.01.2025 nr 7.2-2.3/234

Meie 22.01.2025 nr 7.2-2.3/234-1

Vastus tuleohutuse vastavusavaldusele

Austatud Vjatcheslav Melnikov

Olite esitanud 13.01.2025 Ida Päästkeskusele avalduse seoses Allika tn 5 Toila vald ridaelamu tuleohutusega.

Avalduses toote välja, et Teil on mure maja tuleohutuse pärast kuna on alust arvata, et mitte kõik korteriomanikud ei ole teinud 2024. aastal iga-aastast korstnate puhastust ega saanud luba ahjukütte (või kaminkütte) kasutamiseks. Lisaks toote oma avalduses välja, et pöördusite selle küsimusega korteriühistu juhatuse liikme Karl Liiva poole, kuid ta ignoreeris Teie pöördumist.

Ida Päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor on suhelnud ja selgitanud Allika tn 5 korterite 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 omanikele ja samuti ka korteriühistu juhatuse liikmele Karl Liiva'le, et vastavalt Tuleohutuse seaduse § 11 prim 1 lõike 1 ja 4 kohaselt peab kortermajas (ridaelamus) kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning selle korstnat ja ühenduslõõri puhastama vähemalt üks kord aastas pädev isik, kellel on korstnapühkija kutsetunnistus, misjärel väljastatakse korstnapühkija akt.

Eelmainitud korterite omanikud on inspektorile edastanud info korstnapühkimise eeldatavast tööde teostamise ajast ja inspektor monitoorib regulaarselt ohutuse infosüsteemist korstnapühkimise andmete laekumist.

Lisaks juhtisime korteri omanike tähelepanu, et juhul kui kokku lepitud tähtajaks ohutuse infosüsteemis korstnapühkimise akti ei nähtu, on Päästeametil õigus alustada haldusmenetlust.

Täiendavate küsimuste korral võite julgesti ühendust võtta!

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ingrid Mets
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Ida päästkeskus

Ingrid Mets
+372 53884224
ingrid.mets@paasteamet.ee