



OTSUS

04.07.2025 nr 7-15/2025-014

Enefit Green AS-le otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks antud tegevusloa kõrvaltingimuste muutmise kohta

1. Haldusmenetluse alustamine

20.05.2025 esitas Enefit Green AS Konkurentsiametile taotluse (taotlus) aktsiaseltsile otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks antud tegevusloa muutmiseks selliselt, et kehtival tegevusloal olevale kahele otseliinile lisatakse kolm täiendavat otseliini.

2. Menetlusosalised

Enefit Green AS, äriregistri kood 11184032, asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lelle tn 22, 11318, e-posti aadress info@enefitgreen.ee.

3. Asjaolud ja menetluse käik

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MSÜS) sätestab üldised tingimused ja korra majandustegevuse vabaduse kasutamiseks Eesti Vabariigi territooriumil. MSÜS reguleerib muuhulgas majandustegevuse alustamist, teostamist, lõppemist ja jätkamist, samuti majandustegevuse registri (MTR) pidamist ning riiklikku järelevalvet ja vastutust (§ 1). MSÜS -i kohaldatakse igale ettevõtjale ning tema majandustegevusele kõigil tegevusaladel, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti (§ 2 lõige 1). MSÜS regulatsiooni järgi seaduses sätestatud juhul peab ettevõtjal enne tegevusalal majandustegevuse alustamist olema tegevusluba (loakohustus) (§ 16 lõige 1). Tegevusluba on mis tahes nimetusega ettevõtjale adresseeritud haldusakt või ettevõtjaga sõlmitud haldusleping, millela on ettevõtjal keelatud majandustegevust alustada ning mis tõendab teatud majandustegevuse nõuete täitmist teatud tegevusalal või määrab kindlaks majandustegevuse teostamise kõrvaltingimused (§ 16 lõige 2). Tegevusloa regulatsioonieseme moodustavad põhiregulatsioon ja kõrvaltingimused (§ 17 lõige 1). Tegevusloa kontrolliese MSÜS § 18 lõike 1 tähenduses on majandustegevuse nõuete kogum, mille täitmise tuvastamine on tegevusloa andmise eelduseks.

MSÜS § 32 lõike 1 kohaselt on tegevusloa muutmine tegevusloa mis tahes kõrvaltingimuse muutmine. Sama paragrahvi lõike 2 punkt 1 alusel võib majandushaldusasutus tegevusluba muuta ettevõtja taotluse alustel.

MSÜS § 33 lõige 1 sätestab, et ettevõtja esitatud tegevusloa muutmise taotluse lahendab majandushaldusasutus tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Elektrituruseaduse (ELTS) § 22 lõike 1 punkti 6 järgi on tegevusluba nõutav tegutsemisel otseliini või otseliinida kaudu elektrienergia edastamisega. ELTS § 23 lõige 1 sätestab, et tegevusloa taotluse lahendab Konkurentsiamet 60 päeva jooksul.

20.05.2025 esitas Enefit Green AS ühtse kontaktpunkti põhimõttel Eesti teabevärava kaudu (MSÜS § 9 lõige 1) Konkurentsiametile taotluse Enefit Green AS-le otseliini kaudu

elektrienergia edastamiseks antud tegevusloa (otseliini tegevusluba) muutmiseks (taotlus). Sisenenud riigiportaali eesti.ee kaudu MTR-i täitis Enefit Green AS selle otseliini kaudu elektrienergia edastamise tegevusloa muutmise taotlemiseks ettenähtud väljad. Enefit Green AS lisas selle tegevusloaga kaasnevalt registris olemasolevatele andmetele andmed aktsiaseltsi Peterburi tee 105 paiknevast Iru koostootmisjaamast lähtuva kolme otseliini kohta. Taotluse selgitamiseks ja põhjendamiseks lisas Enefit Green AS juurde järgmised dokumendid: kolme otseliini paiknemise plaanid (asendiplaanid), Enefit Green AS-i ja Elering AS-i võrguleping nr 1.1-4/2021/536, Enefit Green AS-i ja Elering AS-i võrgulepingu nr 1.1-4/2021/536 muutmise kokkulepe nr 1 (allkirjastatud 26.03.2025), 10.04.2025 Elektrilevi OÜ väljastatud kiri nr JV-KHO-1/1746-2, et Enefit Green AS-l Peterburi tee 105 kinnistult (Tallinn, Harju maakond) lähtuva ja Vana-Narva mnt 2c kinnistule kulgeva ühe ja Loovälja tee 7 kinnistule kulgeva kahe liini rajajana ning kasutajana õigus neid liine otseliinina kasutada (Elektrilevi OÜ kinnituskiri), Enefit Green AS ja Elcogen AS vaheline elektrimüügileping nr TO-IRU-5/1932 (elektrimüügileping 1), Enefit Green AS ja Cargohunters AS vaheline elektrienergia müügileping nr TO-IRU-5/1304 (elektrimüügileping 2), IRU EJ operatiivskeem ning seletuskiri otseliinide tegevusloa muutmise kohta (seletuskiri).

Taotluse menetlusele kohaldas Konkurentsiamet haldusmenetluse seadust, arvestades ELTS-st ja MSÜS-st tulenevaid erisusi.

20.05.2025 saatis MTR Enefit Green AS-le, vastuseks Taotluse esitamisele, automaatteavituse taotluse eeldatava lahendamise kohta hiljemalt 19.07.2025 märkega, et Taotluse menetluse seisu on võimalik MTR-s jälgida.

4. Taotluse läbivaatamisel Konkurentsiamet tegi kindlaks ja järeldas

4.1. Enefit Green AS otseliini tegevusluba

19.12.2017 otsusega nr 7-15/2017/17-040 Enefit Green AS-le tegevusloa andmise kohta (Otsus 040) andis Konkurentsiamet Enefit Green AS-le 05.12.2017 taotluse ja otsuse tegemise hetkel kehtinud ELTS § 22 lõike 1 punkti 6 alusel tähtajatu tegevusloa tegutsemiseks otseliini kaudu elektrienergia edastamisega. Tegevusluba on muudetud kahel korral vastavalt Konkurentsiameti otsustele 09.07.2020 nr 7-15/2020-012 ja 12.04.2024 nr 7-15/2024-008. Hetkel on aktsiaseltsi otseliini kaudu elektrienergia edastamise tegevusloal kaks otseliini. Mõlemad otseliinid lähtuvad Ohakvere külas Alutaguse vallas Ida-Viru maakonnas paiknevast Estonia kaevanduse I päikeseelektrijaamast.

Lähtudes taotluses ja selle menetluses esitatud andmetest ning dokumentidest, samuti juhindudes ELTS § 32 lõike 3 punktides 1 ja 2, mille järgi otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks antavale tegevusloale lisatakse kõrvaltingimustena liini suurim lubatud talitluspinge (punkt 1) ja liini geograafiliste koordinaatide andmed ning liini pikkus (punkt 2), kehtestas Konkurentsiamet Otsuses 040 tegevusloa kõrvaltingimused Enefit Green AS-le tegutsemiseks otseliini kaudu elektrienergia edastamisega järgmiselt:

1. Enefit Green AS otseliinide suurim lubatud talitluspinge on 20 kV (ELTS § 32 lõike 3 punkt 1);
2. Enefit Green AS otseliinide paiknemine Eesti Vabariigi territooriumil on määratletud geograafiliste koordinaatidega (L-EST koordinaatsüsteemis) järgmiselt (ELTS § 32 lõike 3 punkt 2):

2.1. Otseliin 1:

Liini geograafilised koordinaadid (punkti nr)	X	Y
1	6567417.5	694796.2
2	6567418.8	694795.7
3	6567420.4	694728.5
4	6567497.2	694727.0
5	6567644.5	694564.0
6	6567687.1	694241.7
7	6567662.9	694204.5
8	6567657.9	694192.9
9	6567650.0	694189.0
10	6567649.5	694186.4
11	6567648.4	694186.5
12	6567630.4	694154.3
13	6567634.0	694156.1
14	6567620.0	694165.8
15	6567608.4	694148.6
16	6567606.6	694149.2

2.2. Otseliin 2:

Liini geograafilised koordinaadid (punkti nr)	X	Y
1	6567417.5	694793.5
2	6567419.9	694793.2
3	6567420.0	694729.2
4	6567497.4	694727.0
5	6567644.2	694563.9
6	6567686.9	694241.8
7	6567660.3	694199.9
8	6567657.7	694193.1
9	6567650.0	694189.3
10	6567649.7	694186.9
11	6567648.4	694186.6
12	6567630.0	694154.2
13	6567634.4	694155.8
14	6567619.8	694166.1
15	6567608.4	694148.7
16	6567606.7	694149.4

3. Enefit Green AS otseliini 1 pikkus on 927 meetrit ja otseliini 2 pikkus on 917 meetrit (ELTS § 32 lõike 3 punkt 2);
4. Kui Enefit Green AS mis tahes põhjusel ei saa täita tegevusloa kõrvaltingimusi või ELTS-s ettenähtud kohustusi, peab ta sellest viivitamata kirjalikult teavitama Konkurentsiametit (MSÜS § 30 lõige 3).

Tegevusluba on MTR-s registreeritud numbriga ELO000030.

20.05.2025 esitas Enefit Green AS Konkurentsiametile taotluse oma otseliini tegevusloa muutmiseks selliselt, et praegustele tegevusloal olevatele otseliinidele (otseliin 1 ja 2) lisataks kolm täiendavat otseliini.

4.2. Konkurentsiameti hinnang Enefit Green AS 20.05.2025 esitatud taotluse kohta

4.2.1.

MSÜS regulatsiooni järgi tegevusloa muutmine on tegevusloa mis tahes kõrvaltingimuse muutmine (§ 32 lõige 1). Viidatud paragrahvi lõike 2 punkti 1 järgi võib majandushaldusasutus tegevusluba muuta ettevõtja taotluse alustel. MSÜS § 33 lõike 1 kohaselt lahendab majandushaldusasutus ettevõtja esitatud tegevusloa muutmise taotluse tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

ELTS regulatsiooni järgi otseliin on võrguettevõtja teeninduspiirkonnas asuv liin, millel puudub eraldi võrguühendus võrguga, välja arvatud suletud jaotusvõrguga, kuid mis võib olla võrguga kaudses ühenduses turuosalise elektripaigaldise kaudu ning mis on ette nähtud elektrienergia edastamiseks ühest elektrijaamast teise või teisele turuosalisele kas oma tarbeks kasutamiseks, edasimüügiks või edastamiseks (§ 3 punkt 20). Tegevusloa taotluses esitatakse otseliini kaudu elektrienergia edastamise korral lisaks MSÜS-s sätestatule liini suurim lubatud talitluspinge, liini pikkus, liini paiknemise plaan ja liini geograafilised koordinaadid (§ 23 lõike 2 punkt 2) ning dokument, mis tõendab ELTS § 61 lõikes 1 nimetatud tingimuse täitmist (§ 23 lõike 2 punkt 3). Otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks antakse ettevõtjale tegevusluba juhul, kui tegevusloa andmine on kooskõlas ELTS §-des 60 ja 61 sätestatuga (§ 26 lõige 6). Otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks antavale tegevusloale lisatakse kõrvaltingimustena liini suurim lubatud talitluspinge, liini geograafiliste koordinaatide andmed ning liini pikkus (§ 32 lõike 3 punktid 1 ja 2).

Taotlusega Konkurentsiametile esitatud andmetest ja dokumentidest (asendiplaanid, elektrimüügileping 1 ja 2, Elektrilevi OÜ kinnistukiri, seletuskiri) nähtuvalt taotleb Enefit Green AS kolme täiendava otseliini lisamist oma otseliini tegevusloale. Lisatavad otseliinid lähtuvad Peterburi tee 105 asuvast Iru koostootmisjaamast. Iru koostootmisjaam koosneb kolmest tootismoodulist, mis on ühendatud Eleringi põhivõrguga:

- Tootismoodul nr 1, mis koosneb turbiinist PT-80/100-130-13 ja generaatorist TVF-120-2 nimivõimsusega 125 MVA,
- Tootismoodul nr 2, mis koosneb turbiinist T-110/120-130-4 ja generaatorist TVF-120-2, nimivõimsusega 125 MVA.
- Tootismoodul nr 3, mis koosneb turbiinist MAN MARC 4 – H02 ja generaatorist ELIN HTM-111Z04 nimivõimsusega 26,88 MVA

Iru elektrijaamast alguse saav Elcogeni otseliin koosneb kahest otseliinist. Otseliin 1 (loataotlusel otseliin nr 3) saab alguse Nurmevälja jaotlast (Nurmevälja tn 12). Kaabelliini (AXLJ-F TT 12/20 (24)kV 3x240/35) pikkus on 525 m. Otseliin lõppeb Elcogeni jaotlas (Loovälja tee 7). Selle kaudu edastatakse tarbijale Iru koostootmisjaamas toodetud elektrienergiat. Otseliini kaudu edastatava elektrienergia koguse mõõtmine toimub Nurmevälja jaotuspunktis asuvas mõõtepunktis. Arvesti nr on 38Z-EE-DL-014Q-0. Otseliin 2 (loataotlusel

otseliin nr 4) on ühendatud Iru koostootmisjaama tootmismooduli nr 2 6 kV jaotla fiidrisse nr 70. Pinge tõstmiseks on paigaldatud vahetrafo 6/10 kV, võimsusega 12 MVA. Kaabelliini (AXLJ-F TT 12/20 (24)kV 3x300/35) pikkus on 1400 m. Otseliin lõppeb Elcogeni jaotlas (Loovälja tee 7). Otseliini mõõtepunkt asub 6 kV jaotlas. Arvesti nr on 38Z-EE-DL-014S-V. Tarbija liitumispunktid Elering AS-ga paiknevad IRU AJ-s. Otseliin 2 on mõeldud vaid juhtudeks, kui Iru tootmisblokk on mingil põhjusel seismas. Lülitus kahe fiidri vahel toimub kliendi liitumispunktis. Elektrienergia edastamiseks on kasutusel kaks otseliini, et võimaldada elektrienergia edastamist ka juhul, kui tootmismoodul 3 on plaanilisel hooldusel või sellega juhtub mõni avariiline seisak. Arvestust tarbijale edastatud elektrienergia üle peab tootja (Enefit Green AS), kes on ühtlasi ka elektrienergia müüja ja otseliinide valdaja. Elektrienergia müük toimub otseliinide kaudu vastavalt Enefit Green AS ja Elcogen AS vahel sõlmitud elektrimüügilepingule nr TO-IRU-5/1932. Iru koostootmisjaamast alguse saav Crevi investeeringud otseliin (loataotlusel otseliin nr 5) koosneb ühes liinist. Otseliin 3 saab alguse Iru koostootmisjaama tootmismooduli nr 3 10 kV jaotla fiidrist BBA008. Otseliin koosneb maakaabelliinist AHXAMK-W 3X95+35 (63 m) ja õhukaabelliinist BLL-T CCST 99 ACSR 24kV (962 m). Otseliin lõppeb Vana-Narva mnt 2c asuvas jaotlas. Otseliini kaudu edastatakse tarbijale Iru elektrijaamas toodetud elektrienergiat. Otseliini kaudu edastatava elektrienergia koguse mõõtmine toimub Iru elektrijaama jaotlas asuvas mõõtepunktis. Arvesti mõõtepunkti EIC: 38Z-EE-DL-014P-3. Arvestust tarbijale edastatud elektrienergia üle peab tootja (Enefit Green AS), kes on ühtlasi ka elektrienergia müüja ja otseliini valdaja. Elektrienergia müük toimub otseliini kaudu vastavalt Enefit Green AS ja Crevi Investeeringud OÜ (Cargohunters) vahel sõlmitud elektrimüügilepingule nr TO-IRU-5/1304. Kolme otseliini suurim lubatud talitluspinge on 20 kV.

4.2.2.

Konkurentsiamet on Maa-ameti veebilehel kättesaadava avaliku teenuse kaudu tuvastanud, et aktsiaseltsi taotluses toodud kolme otseliini geograafilised koordinaadid asetuvad Peterburi tee 105 kinnistul, Vana-Narva mnt 2c kinnistul ja Loovälja 7 kinnistul. Otseliinid paiknevad jaotusvõrguettevõtja Elektrilevi OÜ, samuti põhivõrguettevõtja Elering AS teeninduspiirkonnas.

Taotlusega on Enefit Green AS esitanud Konkurentsiametile ELTS § 23 lõike 2 punktis 2 ettenähtud andmed ja dokumendid Iru koostootmisjaamast lähtuvate otseliinide 3, 4 ja 5 kohta (liini suurima lubatud talitluspinge, liini pikkus, liini geograafilised koordinaadid ja liini asendiplaan). Seletuskirjas on Enefit Green AS kirjeldanud otseliinide alguspunktide ning lõpppunktide paikemist Peterburi tee 105, Vana-Narva 2c ja Loovälja 7 kinnistutel.

ELTS § 23 lõike 2 punkti 3 täitmiseks on Enefit Green AS esitanud Konkurentsiametile Elektrilevi OÜ kinnituskirja, mille järgi Elektrilevi OÜ teatas aktsiaseltsile, Enefit Green AS-l Peterburi tee 105 kinnistult (Tallinn, Harju maakond) lähtuva ja Vana-Narva mnt 2c kinnistule kulgeva ühe ja Loovälja tee 7 kinnistule kulgeva kahe liini rajajana ning kasutajana õigus neid liine otseliinina kasutada, st tema puhul on ELTS § 61 lõike 1 punktides 1, 2 kui ka 3 toodud tingimused täidetud.

Lisanduvate otseliinidega seoses on Elering AS ja Enefit Green AS muutnud võrgulepingut nr 1.1-4/2021/536. Otseliinide pingestamisega muutub tootmismoodul nr 3 segapaigaldiseks, millest tuleb Enefit Green AS-le teatud kohustused. Võrgulepingus nr 1.1-4/2021/536 kokkulepitud tarbimiskoha tarbimis- ja tootmissuunalist võimsust ei muudeta.

Konkurentsiametile esitatud andmetest ja dokumentidest ei nähtu, et Enefit Green AS otseliinidel 3, 4 ja 5 oleks eraldi võrguühendus Elering AS ja Elektrilevi OÜ võrguga. Nimetatud otseliinid on Elering AS ja Elektrilevi OÜ võrguga ühendatud Iru koostootmisjaama kui tootja elektripaigaldise kaudu. **Konkurentsiamet on seisukohal, et taotluses Enefit Green**

AS otseliinidena 3, 4 ja 5 määratletud liinid vastavad ELTS § 3 punktis 20 toodud tingimustele.

Otseliinid on ette nähtud elektrienergia edastamiseks ühest elektrijaamast (Iru koostootmisjaam) teisele turuosalisele (Elcogen AS ja Crevi Investeeringud OÜ, tarbijad) oma tarbeks kasutamiseks. Otseliinide 3, 4 ja 5 kandmine Enefit Green AS otseliini tegevusloale ei ole vastuolus ELTS §-s 60 sätestatuga, kuna selle paragrahvi lõiked 1 ja 2 näevad ette võimaluse, et jaotusvõrguettevõtja tegevusloas nimetatud teeninduspiirkonnas ehitatakse otseliin ning seda kasutatakse vastavuses ELTS §-ga 61 ja asjakohase tegevusloaga. Võimalik on hinnata, et otseliinide 3, 4 ja 5 kandmine Enefit Green AS tegevusloale ei ole vastuolus samuti eelmärgitud §-ga 61, sest need otseliinid on rajatud Iru koostootmisjaama kinnistule (Peteruri tee 105) ja sellega piirnevatele kinnistutele ning otseliinide rajamist ja kasutamist otseliinidena ELTS § 3 punkti 20 mõistes on aktsepteerinud võrguettevõtja Elektrilevi OÜ, kelle teeninduspiirkonnas need liinid paiknevad.

Konkurentsiamet hindab, et Enefit Green AS otseliini tegevusloa muutmine aktsiaseltsi 20.05.2025 taotluse alusel selliselt, et tegevusloa kõrvaltingimused esitatakse otsuses uuesti lähtuvalt taotlusega esitatud seletuskirjas toodud redaktsioonist, on põhjendatud. Taotlust on võimalik rahuldada, kui tasutud on taotluse läbivaatamise eest ettenähtud riigilõiv.

4.4. Enefit Green AS taotluse läbivaatamise eest ettenähtud riigilõivu tasumine

MSÜS § 19 lõige 7 sätestab, et ettevõtja tasub tegevusloa taotluse esitamisel selle lahendamise eest riigilõivu riigilõivuseaduses (RLS) sätestatud määras.

RLS § 136³ lõige 1 punkti 11 järgi tasutakse riigilõivu tegevusloa eest otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks 1280 eurot loa iga kehtivusaasta eest.

RLS § 163³ lõige 1 punkt 3 sätestab, et tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti sama paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast.

Taotlusest ja Riigikassa andmetest nähtuvalt on Enefit Green AS 20.05.2025 tasunud riigilõivu 640 eurot viitenumbri 2900080076 ja selgitusega: „E25 RL19.05,19.05.2025,Enefit Green AS otseliini tegevusloa muutmine,„ **Konkurentsiamet on seisukohal, et Enefit Green AS on tasunud nõutava riigilõivu (640 eurot) Konkurentsiametile 20.05.2025 esitatud taotluse läbivaatamise eest RLS-s sätestatud määras.**

Lähtudes eeltoodust hindab Konkurentsiamet, et Enefit Green AS 20.05.2025 esitatud taotlus tegevusloa kõrvaltingimuste muutmiseks aktsiaseltsi otseliini tegevusloas (Konkurentsiameti 19.12.2017 otsuses nr 7-15/2017/17-040) taotluses esitatud viisil on põhjendatud. Konkurentsiamet muudab Enefit Green AS otseliini tegevusloa selliselt, et esitab tegevusloa kõrvaltingimused viidatud otsuses uuesti lähtuvalt Enefit Green AS taotlusega esitatud seletuskirjas toodud sõnastusest.

Eeltoodu alusel ja juhindudes MSÜS § 32 lõikest 1 ja lõike 2 punktist 1 ning ELTS § 32 lõikest 3 Konkurentsiamet **otsustas:**

muuta Konkurentsiameti 19.12.2017 otsusega nr 7-15/2017/17-040 Enefit Green AS-le otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks antud tegevusloa selliselt, et selles otsuses esitatakse aktsiaseltsile tegutsemiseks otseliini kaudu elektrienergia edastamisega kehtestatud tegevusloa kõrvaltingimused uuesti järgmises sõnastuses:

1. Enefit Green AS otseliinide suurim lubatud talitluspinge on 20 kV (ELTS § 32 lõike 3 punkt 1);

2. Enefit Green AS otseliinide paiknemine Eesti Vabariigi territooriumil on määratletud geograafiliste koordinaatidega (L-EST koordinaatsüsteemis) järgmiselt (ELTS § 32 lõike 3 punkt 2):

2.1. Otseliin 1:

Liini geograafilised koordinaadid (punkti nr)	X	Y
1	6567417.5	694796.2
2	6567418.8	694795.7
3	6567420.4	694728.5
4	6567497.2	694727.0
5	6567644.5	694564.0
6	6567687.1	694241.7
7	6567662.9	694204.5
8	6567657.9	694192.9
9	6567650.0	694189.0
10	6567649.5	694186.4
11	6567648.4	694186.5
12	6567630.4	694154.3
13	6567634.0	694156.1
14	6567620.0	694165.8
15	6567608.4	694148.6
16	6567606.6	694149.2

2.2. Otseliin 2:

Liini geograafilised koordinaadid (punkti nr)	X	Y
1	6567417.5	694793.5
2	6567419.9	694793.2
3	6567420.0	694729.2
4	6567497.4	694727.0
5	6567644.2	694563.9
6	6567686.9	694241.8
7	6567660.3	694199.9
8	6567657.7	694193.1
9	6567650.0	694189.3
10	6567649.7	694186.9
11	6567648.4	694186.6
12	6567630.0	694154.2
13	6567634.4	694155.8
14	6567619.8	694166.1
15	6567608.4	694148.7
16	6567606.7	694149.4

2.3. Otseliin 3:

Liini geograafilised koordinaadid (punkti nr)	X	Y
1	6590575.8	553075.8
2	6590564.5	553078.0
3	6590568.0	553092.0
4	6590484.9	553158.0
5	6590338.4	553178.2
6	6590331.8	553143.5
7	6590291.7	553149.1
8	6590289.9	553155.2

2.4. Otseliin 4:

Liini geograafilised koordinaadid (punkti nr)	X	Y
1	6590722.3	552483.7
2	6590731.7	552514.6
3	6590714.6	552520.2
4	6590743.8	552633.7
5	6590688.2	552648.3
6	6590683.5	552654.0
7	6590682.9	552657.5
8	6590701.7	552732.2
9	6590575.8	552767.8
10	6590571.4	552777.2
11	6590570.7	552789.8
12	6590593.3	552865.7
13	6590596.8	552894.6
14	6590616.3	552932.1
15	6590575.8	552961.1
16	6590547.1	553006.9
17	6590564.5	553078.0
18	6590568.0	553092.0
19	6590484.9	553158.0
20	6590338.4	553178.2
21	6590331.8	553143.5
22	6590291.7	553149.1
23	6590289.9	553155.2

2.5. Otseliin 5:

Liini geograafilised koordinaadid (punkti nr)	X	Y
1	6590872.8	552410.3
2	6590898.1	552403.8
3	6590892.7	552377.2
4	6590958.2	552367.7
5	6590995.2	552418.6
6	6591033.6	552438.8
7	6591111.0	552419.6
8	6591188.6	552400.7
9	6591265.9	552381.7
10	6591345.6	552361.7
11	6591425.7	552341.7
12	6591427.2	552318.6
13	6591485.9	552319.2
14	6591534.4	552328.2
15	6591587.6	552324.1
16	6591625.5	552312.1
17	6591674.3	552276.7
18	6591726.9	552205.3
19	6591727.9	552199.3

3. Enefit Green AS otseliini 1 pikkus on 927 meetrit, otseliini 2 pikkus on 917 meetrit, otseliini 3 pikkus on 525 meetrit, otseliini 4 pikkus on 1400 meetrit ja otseliini 5 pikkus on 1025 meetrit (ELTS § 32 lõike 3 punkt 2);
4. Kui Enefit Green AS mis tahes põhjusel ei saa täita tegevusloa kõrvaltingimusi või ELTS-s ettenähtud kohustusi, peab ta sellest viivitamata kirjalikult teavitama Konkurentsiametit (MSÜS § 30 lõige 3).

Käesoleva otsusega mittenoustumisel on õigus esitada 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavaks tegemisest, vaie Konkurentsiametile või kaebus Tallinna Halduskohtule.

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Kasepalu
energia- ja taristuosakonna juhataja