


Ol. olev r/b M71 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.



Asendada paljasõhuliini juhe
KONOVERE:VIG fiidri M62
kuni mastini M74 uue BLL-99
kaetud juhtmega 3x
L=1368/1436m.

Ol. olev r/b M69 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Paigaldada pikkade visangute likvideerimiseks ning visangute ühtlustamiseks lisamast M69A. Puitmast - 11m, III klass, kreosoot. Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev r/b M68 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Paigaldada pikkade visangute likvideerimiseks ning visangute ühtlustamiseks lisamast M68A. Puitmast - 11m, III klass, kreosoot. Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Tellijä:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Address: Möigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 16.01.2026
		Reg. nr:	Töö nr: ENS-25-145
Töö nimetus: Vigala-Konovere (M62-M74, Tamma HL), Märjamaa IP8405		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 LK 2
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Raido Heinla	Version: v01
			Mõõtikava: 1:500 (A1)