



ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE ALA ASENDISKEEM M1:900
11242 Kasemetsa tee. Reg.nr.10548550 Plaan 6-2

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
- 1W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass

— Katastriüksuse piir

Kasutusala

Kokku kasutusala: 836m²

Trassi pikkus: 425 m

Kaitsevööndid:

1. Elektri maakaabelliini kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist.

Plaani koostas:

Jaanus Kaldoja, jaanus@stromtec.ee, 5534119

