



Rätsepa  
94901:007:0277

Peetri tee 2  
94901:007:1782

Peetri tee 4  
94901:007:1783

Peetri tee 6  
94901:007:1784

Peetri  
94901:

Tingmärgid:

- 1 kihiline asfaltkate 70 m²
- kruuskate 16 m²
- murukate 1320 m²

Märkused:

- Ühikud toodud meetrites.
  - Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
  - Ehituskaeviku toetamise vajadus konkreetsetes tööloigust otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
  - Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
  - Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
  - 1 kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteeameti juhendist, AKÖL 1500<AKÖL 20<3000, killustik AKÖL 20 3000-6000.
  - Pärast ehitustöid tuleb teekatemärgistus taastada.
  - Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500.
- Geodeesia OÜ 2022 a. Töö nr GE-3122.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:
<b>Altren Projekt OÜ</b> MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723		Töö nimetus:  Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik, Peetri tee kinnistute sademeveekanalisatsioonitorustik	
Objekti aadress või aadressid:		Tellija: Ülenurme Investeeringud OÜ	
Peetri tee, Ülenurme alevik, Kambja vald		Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ	
Vastutav isik: Vahur Laas	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/	Torustike asendiplaan	
Projekteerija: Sven Zujev	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/		
Kuupäev/versioni nr: 07.02.2024/v01		Projekti tunnus: 24009	Projekti staadium: TP
		Joonise nr : VKV-4-04	