



PÄÄSTEAMET

Märke tehtud:
Kehtib kuni:
Alus:
Teabevaldaja: Päästeamet*/

Kuusalu Vallavalitsus
vallavalitsus@kuusalu.ee

Teie 17.03.2026 nr 7-1/868

Meie 13.04.2026 nr 7.2-3.1/1905-2

Kolga-Aabla, Lemeti detailplaneeringu kooskõlastamine

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse inspektor Aleksandr Levinski detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel: Väline tulekustutusvesi ei vasta siseministri määruse nr 10 "Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord" (edaspidi sim määrus nr 10) nõuetele. Vastavalt sim määruse nr 10 §-le 6 veevõtukoht peab paiknema ehitisest kuni 200 meetri kaugusel ning esimese kasutusviisiga hoone veevõtukoha kaugust ehitisest võib suurendada kuni 400 meetrini, kui voolikuliini veevõtukohast hooneni saab vedada sirgjooneliselt. I kasutusviisiga ja sellega võrdsustatud hoonel loetakse veevõtukoha veeallikas piisavaks veekoguseks vähemalt 30 m³.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Aleksandr Levinski
Ohutusjärelvalve büroo/inspektor
Põhja päästekeskus

Aleksandr Levinski
+372 53325857
aleksandr.levinski@paasteamet.ee