

Marko Daljajev
CENVEN OÜ
cenven.info@gmail.com

Teie 10.06.2025

Meie (digitaallkirja kuupäev) nr 3-
1.1/2025/4309

Väiketuulikute projektlahenduse täpsustavad küsimused

Austatud Marko Daljajev

Esitasite meile projektid, millega palute kooskõlastust kahe väiketuuliku rajamiseks Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) hallatavale maale. Väiketuulikud soovitakse rajada järgmisel aadressil: Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Raeküla, Triigi metskond 225 (katastritunnus 92702:001:0143) ja teine tuulik Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Avispea küla, Siisikese kinnistu (katastritunnus 92801:001:0034).

Projekti järgi on väiketuuliku masti kogukõrgus 20,0 m, turbiini läbimõõt 6 m, ehitise eeldatav kasutusiga 20 aastat ja nimivõimsus 6kW.

Projektide järgi on tuuliku püstitamiseks vajalik raie läbiviimine väiketuuliku aluse piires (36 m²). Samas on projektis kirjas, et tuulik vajab töötamiseks avatud ala. Sellest tulenevalt tekib vastuolu tuuliku püstitamise ja metsamaale kasutamise vahel, kus soovitud tuulikute asukohad ei ole avatud alal vaid metsamaal. Planeeritavate väiketuulikute ümber kasvavad juba sama kõrged puud kui planeeritav väiketuulik ise on. Projekt käsitleb vaid tuuliku paigaldamiseks vajalikku metsa raadamist, kuid vaja on teada ka seda, kas selleks, et väiketuulik saaks 20 aastat töötada, on vaja tulevikus raadamine tuulikut ümbritsevalt alalt? Väiketuulikute rajamine metsamaale ei ole üldjuhul sobilik seetõttu, et see tähendab metsa suurema mahulist raadamist ning metsa majandamist nendel aladel jätkata ei saaks.

CENVEN OÜ ja Riigimetsa Majandamise Keskus on 07.04.2025 sõlminud arenduslepingu nr 3-1.21/2025/225 (notariaalne leping nr 679) mille punkt 3.1.3.1. alusel on Omaniku esindajal õigus teha planeerimise või projekteerimise menetluses ettepanekuid ehituskruntide ja servituudialade asukoha ja ulatuse osas. RMK soovib näha kogu arenduslepinguga arenduseks antud ala ulatuses plaani/ selgitusi, kuidas ala tervikuna taastuenergeetika eesmärgil kasutusele on plaan võtta. Hetkel jääb meile selgusetuks, miks on ülejäänud arenduslepinguga kaetud alad välja jäetud. Lisaks ei käsitle projekt teede, kaablitrasside asukohti. Palume käsitleda ka puudu olevaid teemasid, et saaksime projekti tervikuna käsitleda.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Katrin Kivioja
projektijuht
arendus- ja kliimaosakond
53300461 katrin.kivioja@rmk.ee