



TERVISEAMET

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Amet
info@ttja.ee

Teie 24.05.2024 nr 16-1/24-07385-001

Meie 03.06.2024 nr 9.3-4/24/5457-2

**Rail Balticu Soodevahe ringristmiku
OS05009 ja juurdepääsutee 1 OS05009
rajamise keskkonnamõju hindamise
eelhinnang ja otsuse eelnõu seisukoht**

Esitasite Terviseametile (edaspidi amet) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 11 lõike 2² alusel seisukoha võtmiseks keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) eelhinnangu ja KMH algatamata jätmise otsuse eelnõu.

Ehitustööd toimuvad Harju maakonnas, Rae vallas Soodevahe külas. Taotlus on esitatud järgmistele rajatisele: Soodevahe ringristmik, mis asub Soodevahe külas 11 Tallinna ringtee (katastritunnus: 65301:003:1177), 11 Tallinna ringtee T20 (65301:001:3555), 11 Tallinna ringtee T46 (65301:001:4854), 1116 Lagedi ühendustee L1 (65301:003:0942), 11290 Tallinn-Lagedi tee T10 (65301:001:6416) ja Topi (65301:001:3554) kinnistutel ning juurdepääsutee 1 OS05005, mis asub Soodevahe külas 11 Tallinna ringtee T46 (65301:001:4854) ja Topi (65301:001:3554) kinnistutel.

Kõrvalmaantee 11290 Tallinn-Lagedi km 7,875 asuv T-kujuline ristmik rambiga 1116 Lagedi ühendustee ehitatakse ümber neljajaruliseks ringristmikuks. Ristmikule lisandub neljanda haruteena Soodevahe materjalide laojuurdepääsutee 1 OS05009. Projekteeritud 1 sõidurajaga ringliiklusristmik on sisemise raadiusega 14,5 m ning sõiduraja laiuks on 6 m. Projekteeritud 1 sõidurajaga ringristmik on ajutine lahendus ning planeeritud sellisel kujul kuni 5 aastaks. Peale viit aastat on vajalik ristmiku ümberehitamine Soodevahe infrastruktuuri keskuse toimimiseks (lõpplahendusena rajatakse kahes tasapinnas ristumine). Juurdepääsutee 1 OS05005 algab maanteelt 11290 projekteeritud ringristmikust ja lõpeb olemasoleval kohalikul Raba teel. Katte laiuks on 6,5 m. Ringristmik ja juurdepääsutee rajatakse Soodevahe laoplatši ehitamiseks vajaliku materjalide vedamise eesmärgil.

KMH eelhinnangus on välja toodud järgnev:

- „Kavandataval tegevusel ei tohi müratasemed ületada lubatud normtasemeid. Keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisa 1 alusel: kestab päev 7:00 - 23:00 ja öö 23:00 - 7:00; ehitusmüra piirväärtusena rakendatakse kella 21:00 - 7:00 asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtasel, seega elamumaa-aladel ehitusmüra piirväärtus on päeval 60 dB ja öösel 45 dB; impulssmüra piirväärtusena rakendatakse asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtasel.“
- „Impulssmüra põhjustavat tööd, näiteks lõhkamine, rammimine jne, võib teha tööpäevadel kella 7:00 - 19:00. Esitatud dokumentide põhjal tegevustega impulssmüra ei kaasne.“

- „Soovitatav on häirimise vähendamiseks mürarikkaid ehitustöid teostada tööpäevadel kella 7:00 - 19:00-ni.“
- „Kuivadel ilmadel ja vastavalt vajadusele teostatakse laoplatsti kastmist. Suure tuule või muu nähtuse korral, millest tuleneb peenosakeste lendlemine, reageeritakse tolmamisele koheselt ning lendlev materjal kaetakse kinni või niisutatakse. Ilmnenud müra ja tolmu kaebuste korral võetakse viivitamatult kasutusse 23 vajaminevad abinõud nende kõrvaldamiseks.“
- „Soodevahe ringristmiku ja juurdepääsutee ehitustööde piirkonnas on põhjavesi nõrgalt kaitstud ja reostusohtlikkuse tase kõrge, seetõttu on ehitusobjekti keskkonnajuhtimiskavas kavandatud meetmed põhjavee kaitseks. Ringristmiku ja juurdepääsutee läheduses ei ole elamuid, kus võiks salvkaeve olla. Ringristmikku ja juurdepääsuteed ei rajata süvendisse, mistõttu puuduvad ka võimalikud mõjud kaevude veetasemele ja joogivee kvaliteedile. Pinnase ning pinna- ja põhjavee kaitseks ladustatakse materjale ja jäätmeid ainult selleks ettenähtud kohtadesse.“
- „Müra tundlikud objektid ringristmiku ja juurdepääsutee vahetus läheduses puuduvad. Ringristmiku ja juurdepääsutee ehitusel ei kasutata selliseid ehitustehnoloogiaid, mis võiks põhjustada olulist vibratsioonitaset ümbruskonnas paiknevate elamute ja ühiskasutusega hoonete juures.“

Amet on tutvunud esitatud materjalidega ning ei esita vastuväiteid KMH algatamata jätmisele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Korp
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

5552 5830
liis.korp@terviseamet.ee