



PROOVIVÕTUKAEV PVK 315

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = 1780 mm

Märkused: _____

Kaevu sisend on 160° väljavoolutorust päripäeva

1	Korpus	klaasplast	$\varnothing 800$, $H=330+h$	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De315	1
3	Pöördklapp	spindlipikendusega	DN300	1
4	Luuk	malm	$\varnothing 600$, 40 t	1
5	Hoolduskaev	klaasplast	$\varnothing 800/600$	1
	HK 1 (vali sobiv-x)	<input type="checkbox"/>	$h= 900-1300$	
	HK 2	<input type="checkbox"/>	$h=1300-1700$	
	HK 3	<input checked="" type="checkbox"/>	$h=1700-2100$	
	HK 4	<input type="checkbox"/>	$h=2100-2500$	

Objekt:	HÄÄDEMEESTE KONSUM I COOP EHTUSPROJEKT PÄRNU MNT 40, HÄÄDEMEESTE, PÄRNUMAA	PRONTEX OÜ Registrikood 14841002 Mtr EEP004316 tel: +37255597409 e-mail: denissvesselov@gmail.com Sääse 12, Tallinn, Harjumaa
Tellija:	RESHAPE OÜ	
Joonis:	PROOVIVÕTUKAEVU PVK-1 SKEEM	Kuupäev: 13.09.23 Osa: VK
Projekteerija:	DENISS VESSELOV	Töö number: 23-64 Staadium: PP
Vastutav spetsialist:	DENISS VESSELOV	Joonise number: VK-09 Mõõtkava: