

Mikk Reiter
Draftit OÜ
mikk@draftit.ee

Teie 19.09.2024

Meie (digitaallkirja kuupäev) nr 3-
1.1/2024/5248

Kooskõlastus

Austatud Mikk Reiter

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse projekti nr IP7010 “Valjala - Kõljala 10 kV liini rekonstrueerimine Jõeleva, Võrsna, Sagariste ja Eiste küla, Saaremaa vald, Saare maakond. Tööprojekt” kooskõlastamiseks.

Elektrilevi OÜ tellitud projekti eesmärk on lahendada Valjala - Kõljala 10 kV liini osaline ümberehitus. Riigimetsamaadele on projekteeritud järgmised tööd:

1. Oksa (85801:001:1219) – Maaüksuselt demonteeritakse kaks paralleelset 10 kV õhuliini;
2. Kuressaare metskond 792 (59201:001:0716) – Maaüksusel olev 10 kV õhuliin rekonstrueeritakse – paljasjuhtmed asendatakse kaetud juhtmetega;
3. Kuressaare metskond 194 (59201:002:0146) – Maaüksusel olev 10 kV õhuliin rekonstrueeritakse – paljasjuhtmed asendatakse kaetud juhtmetega;
4. Kuressaare metskond 195 (59201:002:0147) – Maaüksusel olev 10 kV õhuliin rekonstrueeritakse – paljasjuhtmed asendatakse kaetud juhtmetega;
5. Kuressaare metskond 198 (59201:002:0172) – Maaüksusel olev 10 kV õhuliin rekonstrueeritakse – paljasjuhtmed asendatakse kaetud juhtmetega;
6. Kuressaare metskond 210 (59201:002:0282) – Maaüksusel olev 10 kV õhuliin rekonstrueeritakse – paljasjuhtmed asendatakse kaetud juhtmetega;
7. Kuressaare metskond 211 (59201:002:0283) – Maaüksusele on projekteeritud 10 kV maakaabel Eiste küla suunas ja samasuunaline 10 kV õhuliin demonteeritakse. Valjala suunas olev 10 kV õhuliin osaliselt rekonstrueeritakse – paljasjuhtmed asendatakse kaetud juhtmetega.

Ümberehitustööd on osaliselt planeeritud hoiualale, kus valitsejaks on Keskkonnaamet. Valitseja on andnud seisukoha projekti teostamiseks oma 18.09.2024 kirjas nr 7-9/24/18534-2.

Ümberehitustööd on osaliselt planeeritud renditud aladele. Mõlema rentniku esindaja on väljendanud nõusolekut ning esitanud tingimused tööde teostamiseks oma vastuses 09.09.2024.

RMK on tutvunud esitatud projekti asendiplaanidega ja seletuskirjaga. Kooskõlastame riigimetsamaale antud projektiga planeeritud tegevused eeldusel, et järgitakse Keskkonnaameti soovitusi ning rentnike seatud tingimusi. Tekkinud roopad tuleb tasandada ning demonteerimisel tekkiv materjal tuleb riigimetsamaalt ära koristada. Võimaldamaks raske metsatehnika liikumist maapinnal maakaablit kahjustamata, tuleb maakaabel paigaldada piisavalt sügavale.

Riigimaadelt raadamisest saadud puit kuulub RMK-le.

Raadamise vajadusel projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala plaaniga dwg-formaadis failina (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Edela regioonile edela.regioon@rmk.ee

raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks vähemalt üks kuu enne ehitustööde algust. Taotlusele lisatakse projekti seletuskiri. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

Teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maaõiguse spetsialist Urve Jõgi'le (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Tammeveski
metsaülem
Edela regioon

53004942 andres.tammeveski@rmk.ee