Lõike A-A









TINGMÄRGID

Kuumtsingitud teras 4x40mm, võrk 5000x9000

Terase ühendus

C-klemm

PM Potentsiaaliühtlustuslatt 1802/14 CU 14XM10

Piksekaitsevarras

Rev.	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus

Tellija: Enefit Green AS Lelle 22, 11318, Tallinn	Töö: EB0113 Loovälja tee 7 elektritoite (10 kV) projekteerimine ja ehitamine
Objekt: Iru Elektrijaam	Joonise nr EL-7-04
Joonis: Nurmevälja KAJ maandusskemm	
Projekteerija: Nadežda Andrejeva	
Vast.spets.: Roman Fjodorov	Leht/lehti: 1/1
Kuupäev:	Staadium: TP
Fail: EB0113_TP_EL-7-04_KAJmaandus	Mõõtkava:

Enefit Solutions
Mallmi 8, 41537 Jõhvi, ESTONIA
Tel +372 7166702
www.enefit.com
REG.KOOD: 10633284
MTR.NR: TM100051, EPE000665, EEK000794, TEL001659, TGT000200, TGP000173, EEP001436, EEO000025, EEH000064, ST10633284-0001