



VALGA VALLAVALITSUS

Valga maakond  
Valga vald  
Valga linn  
Puiestee tn 8  
68203  
valga@valga.ee

Teie: 26.04.2024 nr 6.2-2/18943  
Meie: 06.05.2024 nr 6.2-2/19360

**Tehnilised tingimused Raudsepa akupanga  
maakaabelliini rajamiseks**

Põllumajandus- ja Toiduamet (edaspidi PTA) on tutvunud Valga Vallavalitsuse (reg kood 77000507) poolt 26. aprill 2024 esitatud taotlusega projekteerimistingimuste eelnõu (nr 2411002/02900) kooskõlastamiseks Valga maakonnas Valga vallas Tinu külas Eerike-Siimu (katastritunnus 85501:001:1198) ja Raudsepa (katastritunnus 82002:003:0592) maaüksustel akupanga maakaabelliini rajamiseks.

Planeeritav akupanga maakaabelliin läbib drenaažkuivendusega Tinuküla-2 (MPS 3100820010420/001) maaparandusehitise maa-ala. Maaparandussüsteemi maa-alale ehitise kavandamisel tuleb nii projekteerimisel, ehitamisel kui ka kasutamisel arvestada maaparandusseadusest tulenevate nõuetega. Maaparandussüsteem peab selle kasutamise kestel vastama maaparandussüsteemi nõuetele (maaparandusseadus (edaspidi MaaParS) § 47 lg 11).

Eeltoodut arvestades väljastame Teile tehnilised tingimused akupanga maakaabelliini projekti koostamiseks:

1. Täpsustatud drenaažkuivenduse rajatiste paiknemine kanda projekti joonistele (MaaParS § 47 lg 6).
2. Maakaabli ristumisel eesvoolukraaviga projekteerida kaabel 1,0 m allapoole eesvoolu põhja ja näha ette kaablikaitse meetmed. Maaparandussüsteemi eesvoolule on kehtestatud kaitsevöönd, mis ulatub eesvoolu mõlemal kaldal 12 m kaugusele. Eesvoolu kaitsevööndisse rajatiste kavandamisel tuleb hoiduda tegevusest, mis võib kahjustada eesvoolu ja sellel paiknevat rajatist, takistada selle nõuetekohast toimimist või maaparandushoiutöö tegemist (MaaParS § 48 lg 2 ja 11).
3. Ehitustööde käigus rikutud maaparandussüsteemi rajatised (dreenid, kollektorid, kaevud, kraavid, truubid) tuleb taastada. Tööd teha maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud määrustest tulenevate nõuete kohaselt (MaaParS § 46 lg 1, § 44 lg 5, ehitusseadustik (edaspidi EhS) § 11).
4. Ehitusluba esitada PTA-le kooskõlastamiseks (MaaParS § 50 lg 1).
5. Kasutusluba esitada PTA-le kooskõlastamiseks koos teostusjoonistega (EhS § 54 lg 1 ja lg 6 p 1).

(allkirjastatud digitaalselt)

MEELIS MUMM

Peaspetsialist-koordinaator

Ats Türk  
Põllumajandus- ja Toiduamet Lõuna regioon  
Kesk 12 / Valga  
+372 5347 8842  
ats.turk@pta.agri.ee