



ANALÜÜSIAKT TA23006424 - Joogivesi

Tellijä: Otepää Veevärk AS
Kastolatsi tee
67404 Otepää
Valgamaa

Leping: Otepää Veevärk AS

Proovivõtjad: Roomet, Aivar, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, atest.nr. 2087/22;
Lõhmus, Kairi, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, atest.nr. 1868/20

Proovivõtumetod: EVS-ISO 5667-5

Proovivõtuaeg: 19.10.2023 12:00

Laborisse tulek: 19.10.2023 16:00

Analüüsi lõpp: 23.10.2023 16:10

Proovivõtukoha valdaja: Otepää Veevärk AS

Proovivõtuhoht: Valga maakond, Otepää vald, Komsu küla, Komsu küla ühisveevärk, Komsu Hooldekodu, köögi kraanist

Proovi märgistus: PO-63, MV249

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	1,7	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1	TON	
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622 *	1	TFN	
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	5	mg/l Pt	
Mangaan (Mn)	EVS-EN ISO 11885	360	µg/l	50
Raud (Fe)	EVS-EN ISO 11885	290	µg/l	200
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0

* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

25.10.2023

ANALÜÜSIAKT TA23006424 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Kolooniate arv 22°C	EVS-EN ISO 6222	2	arv/1 ml	ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus (proovivõtul)	EVS-EN 27888	606	µS/cm	2500
pH (proovivõtul)	ISO 10523	7,5		6,5..9,5

* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

25.10.2023