



PÄÄSTEAMET



OÜ Noorus
loginov@noorusspahotel.com

Teie: 12.09.2018 nr e-kiri

Meie: 13.09.2018 nr 7.2-2.3/11487-7

Teatis

13.07.2018 andis Päästeameti Ida päästekeskus Osaühingule Noorus ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1443 hoone kohta, aadressil L. Koidula 21, Narva-Jõesuu linn.

12.08.2018 teavitati haldusorganit ettekirjutuse punkti 5 täitmisest ning esitati tõendusmaterjalid. Haldusorgan tutvudes adressaadi poolt esitatud materjalidega teavitab, et loeb eelpool nimetatud ettekirjutuse punkti vaid osaliselt täidetuks.

Juhime tähelepanu sellele, et ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1443 punktiga 5 kohustasime Teid moodustama hoones terviklikud tuletõkkeseksioonid. Selle nõude täitmiseks tuli täita tulekindla materjaliga soklikorruse varuevakuatsioonitrepikojas olevate tuletõkkeuste (2 tk) all olevad avad ning majutusruumide sektsioonis (toad 101-107) asuva koristusruumi tuletõkkeukse all olev ava.

Adressaadi esitatud materjalide põhjal selgub, et hoones on moodustatud terviklikud tuletõkkeseksioonid vaid varuevakuatsioonitrepikojast, täites soklikorruse tuletõkkeuste (2 tk) all olevad avad. Teostatud tööde aktis kirjutab tööde teostaja, et hoone esimesel korrusel vasaku tiiva majutusruumide sektsioonis (toad 101-107) olev koristusruumi ei tule eraldada omaette tuletõkkeseksiooniks ja seoses sellega ei ole vahet, mis uks on seal paigaldatud.

Päästeameti Ida päästekeskus peab vajalikus selgitada, kuna adressaat on omal algatusel moodustanud koristusruumist tuletõkkeseksiooni, paigaldades sinna tuletõkkeukse, siis see peab vastama nõuetele ehk olema terviklik. Kui adressaat ei pea vajalikuks täitma nõuet, siis tuleb taastada projektijärgne olukord. Juhime tähelepanu asjaolule, et ettekirjutuse täitmise tähtaeg pole veel saanud, mistõttu ei rakendata sunniraha hoiatust vaid võimaldatakse täita adressaadil ettekirjutuse nõude täies ulatuses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Angelina Pällo
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Ida päästekeskus

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 339 1900 / ida@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585

