

Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin AXPK 4G120
 MPL412787 JK66504 - JK66501
 L_{trass}/L_{varuga}=204/214 m kaablikaitsetorus Ø110 mm
 tugevusega 1250N 21 m, 750N 6 m ja 450N L=177 m

Projekteeritud liitumiskilp
 LK222641 PK=20A ja
 jaotuskilp JK66501
 Teha pot.tasanduring ja
 paigaldada tarbija res.toru
 Ø75 mm 450N L=2/4m

Jürna
 71401:001:2648

Lilbi
 71401:001:0402

Lilbi
 59201:002:0621

Tee all kaabel
 k.torus Ø110 750N 6m


Ristumine teega.
 Paigaldus kinnisel meetodil.
 Kaabel kaablikaitsetorus
 Ø110mm 1250N, L=21 m

LIIKLUSKORRALDUS:
 Ristumine riigiteega nr.269 Sagariste-Kõljala km 1,40 kinniselt kaitsetorus, km 1,22-1,4 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis.

Jaagu
 59201:002:0584

- TINGMÄRGID**
- proj. liitumiskilp
 - proj. jaotuskilp
 - proj. 0,4 kV maakaabelliin k.torus
 - proj. maakaabelliini jätk
 - ol. olev 0,4 kV maakaabelliin
 - kaitsetoru 750 N
 - kaitsetoru 1250 N
 - tarbija kaitsetoru 450 N
 - sidekaabel
 - maaüksuse piir

MÄRKUSED
 * Alusplaanina on kasutatud Nuki Geo OÜ maamõõdutööd nr. 11-G23.
 Koordinaadid L-EST'97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.



Tellija: Enefit Enefit Connect OÜ		Address: Energia tn. 4	Töö nr.: LR9508
		Pärnu	Stadium: TP
Töö nimetus: Lilbi elamu liikluskorralduse projekt Eiste k., Saaremaa LR9508 452311	MTR reg.nr.: TEL 001753	Reg. nr.: 11445550	Kuupäev: 28.08.23
		Telefon: 51 64 840	Leht/Lehti: 1/3
		e-mail: leho@tt.ee	Mõõt: A3 1:600
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteerija: Leho Jõeäär	Allkiri:	