

Lp Lauri Künnapuu

07.01.2026

TPK Projekt OÜ  
Narva mnt 32-5, 10120 Tallinn

**Tehnilised tingimused Raasiku vald Igavere küla Vääri katastriüksuse projekti koostamiseks.**

Tehniliste tingimuste taotleja: **TPK Projekt OÜ**  
Taotleja aadress: **Narva mnt 32-5, 10120 Tallinn**  
Taotleja kontaktisik/telefon: **Lauri Künnapuu, tel. +372 5228311**  
Taotleja e-post: **lauri@tpkprojekt.ee**

1. Veevarustus:

1.1. **Planeeritava ala veevõrk ühendatakse ühisveevõrgiga ühe liitumispunkti kaudu. Ühenduspunkt asub Saunaküla tee lõik 3 asuval ühisveevõrgi torustikul DE 110 PE, pimeots nr.97 (lisatud joonis Ühendusspunktid vesi kanal). Torustikud alates ühenduspunktist kuni liitumispunktini ehitab välja liituja.**

1.2. Lubatud summaarne veevõtu kogus ühenduspunkti kaudu kuni **5 m<sup>3</sup>/d**. Vee rõhk ühenduspunktis **3,5 – 4,0 bar**.

1.3. Nõuded veemõõdusõlme kohta: **Veemõõdusõlmed planeerida hoonetesse, veemõõdusõlme tehnilised tingimused väljastatakse hoonete projekteerimise käigus.**

1.4. **Tarbitud olme- ja tarbevesi peab olema veemõõdusõlmedes mõõdetud.**

2. Kanalisatsioon

2.1. **Planeeritava ala kanalisatsioon ühendatakse ühiskanalisatsiooniga ühe liitumispunkti kaudu. Ühenduspunkt asub Saunaküla tee lõik 3 asuval ühiskanalisatsiooni survetorustikul DE 110 PE, pimeots nr.210 (lisatud joonis Ühendusspunktid vesi kanal). Torustikud alates ühenduspunktist kuni liitumispunktini ehitab välja liituja.**

2.2. Lubatud summaarne ärajuhitava reovee kogus liitumispunktide kaudu kuni **5 m<sup>3</sup>/d**.

2.3. **Ärajuhitava reovee kogus võrdsustatakse veemõõdusõlmes veekuluarvestiga mõõdetud vee kogusega. Reovee mõõdusõlm puudub.**

2.4. **Ühiskanalisatsiooni on lubatud juhtida olmereovett mille reostusnäitajad ei ületa, Raasiku Vallavolikogu 8. juuni 2021 määruse nr 7 lisa „Reostusnäitajad, saastegrupid ja ülenormatiivse reostuse tasu määrad,“ kehtestatud piirväärtusi.**

3. Tuletõrjevesi:

3.1. **Ühisveevõrk rahuldab 3 tundi 10 l/s vee vajaduse.**

4. Sadevesi:

4.1. **Tehnilised tingimused küsida Raasiku Vallavalitsuselt.**

Käesolevad tehnilised tingimused kehtivad kuni **07.01.2028**.

Lisad:  
Lisa 1 Ühenduspunktid vesi kanal  
Lisa 2 Ühenduspunktid

Koostas:

/allkirjastatud digitaalselt/

Indrek Laaneveer  
peainsener  
tel: 53482469  
e-post: Indrek.laaneveer@ravenou.ee