




Projekteeritud 33 kV maakaabel torus (x- kaablite arv)

Isikliku kasutusõiguse seadmise ala

Elektripaigaldise kaitsevöönd

Raudtee kaitsevöönd

Katastripii

Maaparandussüsteem


Te

Veekogu

Elektriliir

1. Projekti asendiskeemi koostamiseks on kasutatud E-Service AS poolt koostatud Liiska pikaajaselektrijaamade asendiplaani (Töö nr: 24PV0450, kuupäev: 01.07.2024) ning OÜ J.Viru Märksaideribüroo poolt koostatud maa-ala topograafilisi plaane (töö nr: 23178, kuupäev: 26.09.2023 ja töö nr: 24071, kuupäev: 22.02.2024).
2. Kaitsesevõõnd maakaabelliini korral on 1 m äärmisest kaablist. Isikliku kasutusseaduse seadmisel on suurus on 2660 m.

Tella: KC ENERGY OY	Joroni: Asemäntäplan	Joroni nr: EL-4-03	Määräaika: 1.9.2020	Lefiti: 3/27
Seadustun: Eelprojekt	Töö nimetus: Kõrge 33 kV koostöötrass	Määratud: Kõrge		
Koostaja: A. Laike				
Kontrollija: V. Soovär				
Töö nr: 2414504	Address: Väinamäe tee 48, Tõdva küla, Saku vald, Harju maakond 20046009 Pärnu maak. al. linnapiirkonnas 200610			
Tellisaja nr: 05.07.2024		Kõrge 33 kV koostöötrass Kõrge 33 kV koostöötrass		

 Isikliku kasutusõiguse seadmise ala Raudtee kaitsevöönd

Katastriipir

— 0 — Maaparandussüsteem

Tee

_____ Veekogu

Elektriliin

MÄRKUSED:

1. Projekti asendisekemi koostamiseks on kasutatud E-Service AS poolt koostatud Kiisa päikeseselektrijaama asendiplaani (Töö nr: 24PV0450, kuupäev: 01.07.2024) ning OÜ J.Viru Markseidieribüroo poolt koostatud maa-ala topograafilisi plaane (Töö nr: 23178, kuupäev: 26.09.2023 ja töö nr: 24071, kuupäev: 22.02.2024).
2. Kaitsevöönd maaqaabelliini korral on 1 m äärmisest kaablist. Islikulu kasutusõiguse seadmise suurus on 2660 m².