

---

**Soudaseal FR**

---

Revisjon: 17/02/2014

Vastavuses CPRiga, määrusega EÜ nr 305/2011

LK | 1

Viite nr: 230017

1. Tooteliigi unikaalne identifitseerimiskood:

**SOUDASEAL FR**

2. Toote identifitseerimine artikli 11 lõike 4 kohaselt

Vt toote partii number

3. Ehitusmaterjali kasutusotstarve või otstarbed:

**Tuletõkkehermeetik lineaarsete vuukide ja tühimike täitmiseks.**

4. Vastavus kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele:

**ETAG 026 Osa 1: Üldine**

**ETAG 026 Osa 3: Lineaarsete vuukide ja tühimike täitmine**

5. Ehitusmaterjali toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollimissüsteem või -süsteemid vastavalt lisa V sätetele:

**Süsteem 1**

**Süsteem 3: reaktsioon tulele**

6. Tootja nimi ja kontaktaadress artikkel 11(5) kohaselt:

**Soudal NV,  
Everdongenlaan 18-20,  
2300 Turnhout,  
Belgium**

7. Teavitatud asutus:

**Belgia Ehitusmaterjalide Sertifitseerimise Assotsiatsioon (asutajad BBRI ja SEC) koos akrediteeritud sertifitseerimisorganiga nr 21 on teinud esialgse tüübikatse süsteemi 1 alusel ning väljastanud järgmise aruande: AG110308-E ETA 13/0334**

**Soudaseal FR**

Revisjon: 04/06/2013

Vastavuses CPRiga, määrusega EÜ nr 305/2011

LK | 2

## 8. Deklareeritud toimivus:

Olulised omadused	Toimivus / ühtlustatud tehnilised kirjeldused
Reaktsioon tulele	Klass E vastavalt EN 13501-1
Tulekindlus	Tulekindlus vastavalt EN 13501-2 Vt ATE 13/0334
Ohtlike ainete eraldumine	Vt ATE 13/0334, punkt 2.2.3
Kasutuskategooria	Z 2(-5/+40) vastavalt Etag –TR024

Selle toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Turnhout, 17/02/2014

G. Franssen  
Tehniline teenindus