

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Bonava Eesti OÜ			Isiku- või registrikood 11398856
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Toompuiestee, 35	Sihtnumber 10149	Maakond Harju maakond
	Telefon 518 3460	e-post info@bonava.ee;arved@bonava.ee	
Kontaktisik	Nimi ENDRIK KULL		
	Telefon 53812223	e-post endrik.kull@bonava.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Uusmäe 18 Kasemetsa küla Saku vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 71901:001:0467	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam SAKU 35/10	Toitefiider KASEMETSASAK	Jaotusalajaam Karantiiniaiaand:(Saue)	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused elektriprojekti koostamiseks
--

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

<ul style="list-style-type: none"> Tarbimiskoha Uusmäe tn 18 liitumiseks Elektrilevi projekteerib ja ehitab 0,4 kV kaabelliini ja paigaldab Uusmäe tn 18 kinnistule liitumiskilbi arvestiga ja liitumispunkti kaitsmega. Soovitav peakaitsme nimivool - 3x20 A. Rajatav võrk ja liitumispunkt kuulub võrguettevõtjale. Liitumispunkti asukoht määratakse liitumislepinguga. Liitumispunkti asukoht võib muutuda projekteerimise käigus.

KLIENDI TEGEVUSED

- Elektrivõrguga liitumiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
- Elektrilevi poolt ehitatud liitumispunkti kuni elektripaigaldise peakilbini ehitab liituja oma vajadustele vastava liini ja ühendab selle liitumispunkti.
- Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi liitumispunktis.
- Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. Rajatava sisestuskaabli ristumisel Elektrilevi liini kaitsevööndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga.
- Liituja elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitsete kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
- Elektrienergia tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt seadme ohutuse seadusele.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Peep Herm

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+3725056891 | Peep.Herm@enefit.ee

Koostatud: 08.11.2021**Kehtib kuni:** 08.11.2022