

Märkused:
1. Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Kaevise pealtlaius sõltub pinnase varisemisohtlikusest ja töömasinast
3. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
4. Täitmisel pinnas tihendada.
5. Liivapadi on vajalik kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasesse.
6. Peale ehitustöid taastada pinnas endisele kujule.
7. Kaablite paigaldamisel teemaal jälgida Transpordiameti nõudeid!
(Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel, MA 2018-015, tabel 1).

Kaabli vähim sügavus tugi- või kõrvalmaantee katte ja mulde all 1,5 m. Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m *(Tänavavalgustuse kaablite paigaldamisel võib põhjendatud juhtudel kasutada sügavust 0,7 m)* ja teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi/truubi põhjast 1,0 m.
Tehnovõrgud **tuleb kogu teemaa ulatuses rajada kaitsetorus**. Kaitsetoru tugevus tee mulde all või ristumisel teega või kraaviga teemaal 1250N.

Roobiti kulgemisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:

0,5 m - soojustrass
1,0 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,5 m - sidetrass
1,0 m - gaasitrass
0,2 m - elektrikaablid

Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
0,2 m - soojustrass
0,2 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,2 m - sidetrass
0,3 m - gaasitrass
0,2 m - elektrikaablid



TINGMÄRGID:

- projekteeritud kergliiklustee välisvalgustus koos jalandi ja postiga h = 6 m

VALGUSTI: Vizulo, MiniMartin, 15 W, 3K
MRS 015 730 V22 F016_Bin-N4_TH

W1.1 - projekteeritud välisvalgustuse toitekaabel Ø75 mm, 450N kaitsetorus

- projekteeritud elektrikaablite min 750N kaitsetoru

- projekteeritud maandus



Geoalus	RAXOEST OÜ		Töö nr GE-151-22, koostatud 31.10.2022. (Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-Est 97 süsteemis).
Töö nr. 00123		Kuupäev: 07.06.2023	Objekt: Kohtla-Nõmme alevi ja Kohtla küla jalgratta- ja jalgtee
Leht: 1	Lehti: 9	Mõõtkava: M1:500	Joonise nimi: Asendiplaan / Joonise nr. EL-4-01 / Staadium: PP
Projekteeris:	Gerda Mändmaa		Tellija: Toila Vallavalitsus
Kontrollis:	Harry Mitt		

MitiProjekt
MitiProjekt OÜ
registrikood:14566583
Aiandi 13/2, Tallinn, Harjumaa
info@mitiprojekt.ee