

LC3882, Vaela tee 4 liitumine keskpingel. Kiili alev Kiili vald Harju maakond.

Projekti kood: LC3882

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Ignitis Eesti OÜ			Isiku- või registrikood 12433862
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Narva mnt, 5	Sihtnumber 10117	Maakond Harju maakond
	Telefon 5696 6744	e-post andrei.mozessov@ignitis.ee	
Kontaktisik	Nimi Leonid Ljutskevits		
	Telefon 5822 7033	e-post leonid.ljutskevits@ignitis.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Vaela tee 4 Kiili alev Kiili vald Harju maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00805188-Y
Tarbimiskoht elektriautode laadimispunkt	Katastriüksuse number 30401:001:2332

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Keskpinge	Lubatud võimsus 630 kW	Nimitoiteping 20 kV
Liitumispunkti asukoht 34:Liitumispunkti asukoht määratakse piiritlusaktiga		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	JÄRVEKÜLA 110/20	Vaela I:JRK		
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener Aleksander Bõkov, Aleksander.Bokov@elektrilevi.ee, tel. +372 59090988			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP-keskkonnas.			
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ tehnovõrkude spetsialist (e-teeninduses www.elektrilevi.ee) ning teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Trimble NIS rakendusplaan "492363". Kesktihe varustuskindluse piirkond.			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
---------------	----------------	---------------

Alajaam		
Korpuse materjal	JP tüüp 1	
Keskpingefiidrid(tk)	3tk	
Märkused	KPMK - 1tk	
Omatarve	OT A	
Keskpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	3x240 - 30m	
Märkused	Jätkumuhv - 2tk	
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“. • Maakasutusõiguse sõlmimise tellida võrguettevõtja veebilehel avaldatud volitatud maakasutuslepingute sõlmijalt või võrguettevõtja maateenustest, saates soovialduse e-posti aadressil info@elektrilevi.ee. Volitatud maalepingute sõlmijad on leitavad https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/ettevottest/tutvustus/failid/el_volitatud_tootlejad.pdf (3-poolne koostööleping). • Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. • Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. 		
<p>Lisa 2:</p> <p>Paigaldada planeeritud kohta jaotuspunkt JP tüüp 1, keskpinge skeem B. Jaotuspunkti paigaldada KPMK, OT lahendus A. Jaotuspunkti toide teostada sisselõikega keskpinge maakaablis KPL206788</p>		
<p>Lisa 3:</p> <p>AS_492363.pdf, AS_492363.dxf</p>		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Aleksander Bõkov	19.05.2025

